



ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ

► BG

Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ

► RU

котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

► GR

Λέβητων Στερεών Καυσίμων Σειρά WBS

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE

► RO

a cazanului pe combustibil solid WBS



Version p0.4.1

model:

serial number:

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ И УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
1.1.	Обяснение на символите	3
1.2.	Указания за помещението за монтаж на котела	3
1.2.1.	Указания за инсталатора	3
1.2.2.	Указания за потребителя на инсталацията	3
1.2.3.	Минимални отстояния при монтаж и запалимост на строителни материали	4
2.	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	4
3.	ГОРИВА	4
4.	ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КОТЕЛА	5
5.	ДОСТАВКА НА КОТЕЛА	5
6.	МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КОТЕЛ	5
6.1.	Изисквания	5
6.2.	Монтаж/демонтаж на обшивката на котела	6
6.3.	Проверка за добро уплътняване на вратите	6
7.	ИНСТАЛИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КОТЕЛ	6
7.1.	Свързване на котела към комин	6
7.2.	Свързване на терморегулатор - регулатор за въздушен поток	6
7.3.	Свързване обезопасителния топлообменник	6
7.4.	Свързване на котела към отопителната инсталация	6
7.5.	Схеми на свързване	8
8.	ПЪЛНЕНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	8
9.	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА	8
9.1.	Зареждане и запалване на котела	8
9.2.	Регулиране на котела посредством термостатичния регулатор на тягата	8
9.3.	Почистване на котела	9
9.4.	Важни препоръки за дълготрайна и правилна експлоатация на котела	9
10.	ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	9
11.	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО WBS	9
11.1.	Общи характеристики	9
11.2.	Технически параметри	10
12.	РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ - Схеми	40

1. ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ И УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1. Обяснение на символите



ВНИМАНИЕ! - Важна препоръка или предупреждение, касаещо условията за безопасност при монтаж и експлоатация на отопителния котел.



ОПАСНОСТ! - поради неизправност или неправилна употреба могат да настъпят телесни повреди или да бъде застрашен живота на хора и животни.



ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! - поради неизправност или неправилен монтаж и експлоатация може да възникне пожар.



ИНФОРМАЦИЯ - Важна информация за правилната експлоатация на изделието.

1.2. Изисквания към помещението за монтаж на котела

Настоящата инструкция съдържа важна информация за безопасен и правилен монтаж, пуск в експлоатация, безаварийно обслужване и поддръжка на отопителния котел.

Отопителният котел може да се използва за отопление на помещения, само по начина, описан в настоящата инструкция.

Обърнете внимание на данните за типа на котела върху производствения стикер и на техническите данни в глава 11, за да осигурите правилна експлоатация на изделието.

1.2.1. Указания за инсталатора

При инсталациране и експлоатация трябва да се спазват специфичните за конкретната държава предписания и норми:

- местните строителни разпоредби за монтиране, захранване с въздух и извеждане на отработените газове, както и за подвързване с комин.
- разпоредбите и нормите за оборудване на отопителната инсталация със съоръжения за безопасност.



ОПАСНОСТ от пожар при изгаряне на запалими материали или течности.

-*Запалими материали/течности да не се оставят в непосредствена близост до отопителния котел.*

-*Посочете на потребителя на инсталацията допустимите минимални отстояния до околни предмети.*



Използвайте само оригинални части

BURNIT



Оторизираният инсталатор/сервиз е длъжен да обучи потребителя за експлоатация и почистване на котела.



ОПАСНОСТ от отравяне, задушаване. Недостатъчния приток на свеж въздух в котелното помещение може да доведе до опасно изтичане на отработени газове по време на експлоатация на котела.

-*Уверете се, че отворите за входящ и отработен въздух не са запушени или затворени.*

-*Ако не бъдат отстранени неизправностите незабавно, котельт не трябва да бъде експлоатиран, а потребителят - да бъде писмено инструктиран относно неизправността и произтичащата от нея опасност.*

1.2.2. Указания за потребител на инсталацията



ОПАСНОСТ от отравяне или експлозия. Възможно е отделяне на отровни газове при изгаряне на отпадъци, пластмаси, течности.

-*Използвайте само посочените в настоящата инструкция горива.*

-*При опасност от експлозия, запалване, или изпускане на отработени газове в помещението, спрете отопителния котел от експлоатация.*



ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване / повреда на инсталацията поради некомпетентна експлоатация

-*Отопителният котел може да бъде обслужван само от лица, които са запознати с инструкциите за употреба.*

-*Като потребител Ви е позволено само да пускате котела в експлоатация, да настроите температурата на котела, да извеждате котела от експлоатация и да го почиствате.*

-*Забранява се достъпът на деца без надзор в помещение с работещ котел.*



Оторизираният инсталатор/сервиз е длъжен да обучи потребител за експлоатация и почистване на котела.

Правила за безопасност, при експлоатация от потребител:

-*Експлоатирайте отопителния котел с максимална температура от 85°C, за целта, проверявайте периодично котелното помещение.*

-*Не използвайте запалителни течности при запалване на огъня, както и за увеличаване на мощността на котела.*

-*Събирайте пепелта в негорим съд с капак.*

-*Почиствайте повърхността на отопителния котел само с негорими средства.*

-*Не поставяйте горими предмети върху отопителния котел или в негова близост. (виж схема за минимални отстояния)*

-Не съхранявайте горими материали в котелното помещение.

1.2.3. Минимални отстояния при монтаж и запалимост на строителни материали

Във Вашата страна е възможно да важат други минимални отстояния от долу посочените. Моля, консултирайте се с Вашия инсталатор.

Минималното отстояние на отоплителния котел или тръбата за отработените газове от предмети и стени трябва да бъде не по-малко от 200 mm.

Схема 1. Препоръчително отстояние на котела от стените /виж стр. 40/

С цел обща безопасност препоръчваме котелът да се постави върху фундамент с височина 100 mm от материал клас А, виж таблица 1.

Таблица 1. Запалимост на строителните материали

Клас А - негорими	Камък, тухли, керамични плочки, печена глина, разтвори, мазилка без органични добавки.
Клас В - трудно горими	Плочи гипсокартон, базалтов филц, стъклен фазер, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.
Клас С1/С2 - средно горими	Дървесина бук, дъб, Дървесина иглолистни, напластена дървесина
Клас С3 - лесно горими	Асфалт, картон, целулоза, катран, дървен фазер, корк, полиуретан, полиетилен.

2. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Котелът WBS е конструиран за изгаряне на твърдо гориво - дърва, дървесни брикети клас В и въглища. Предназначен е за отопление на средни и големи помещения и е с възможност за монтиране на пелетна, газова или нафтова горелка.

Тестван съгласно европейските норми EN 303-5.

- Конструкция.** Котелното тяло е изработено от висококачествена котелна стомана с дебелина 5 mm за горивната камера и 3 mm за водната риза.
- Конвенционален.** Котел с опростен и лесен за експлоатация дизайн. Процесът на горене се контролира от терmostатичен регулатор на тягата, който е изцяло механично съоръжение с висока степен на надеждност. По този начин чрез регулиране на подавания към горивната камера въздух се постига оптимален работен режим на котела.

• **Ефективен.** За подобрен топлообмен, отделените при горенето газове в камерата описват триходов път. Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина. Котелното тяло е изолирано от външната среда чрез високотемпературна вата с дебелина 50 mm.

• **Сигурен.** Топлообменната тръбна решетка на водната риза е защитена от сменяема метална скра. Елементи за безопасност гарантират сигурната работа на котела.

• **Универсален.** Предназначен за изгаряне на твърдо гориво, с възможност за адаптиране за друг вид гориво, чрез монтаж на пелетна, газова или нафтова горелка на предвиден за целта фланец на долната врата на котела.

• **Врата за зареждане с гориво**

• **Врата за почистване**

• **Въздушни клапи за регулиране на постъпващият въздух**

• **Терmostатичен регулатор на тягата**

• **Клапа в изхода на комина за регулиране на тягата**

• **Предпазен топлообменник**

• **Предпазни устройства на котела**

3. ГОРИВА

Отоплителният котел може да работи само с естествена и нетретирана дървесина, и въглища. Могат да се използват също пресовани горива и брикети. Дължината на дървата може да е от 330 mm до 500 mm. Влажността в горивото трябва да е не по-висока от 20%.

За максимално оползотворяване на топлинната калоричност на дървесината препоръчваме да се използва дървесина, която е сушена в период на 1,5 - 2 години. Високият процент влага в дървесината намалява нейната калоричност, а от там и мощността на котела.

Схема 2. Зависимост на калоричността на дървесината спрямо влагата в нея / виж стр. 40/

Таблица 2. Калоричност на най-разпространените дървесини

Вид дървесина	Енергия, съдържаща се в 1 кг.		
	kcal	kJoule	kWh
Смърч	3900	16250	4,5
Бор	3800	15800	4,4
Бреза	3750	15500	4,3
Дъб	3600	15100	4,2
Бук	3450	14400	4,0

4. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КОТЕЛА

Препоръчваме транспортирането на отопителния котел в опакован вид върху палета до мястото за монтаж. При транспортиране и монтаж, в зависимост от теглото, да се използват подходящи средства за безопасност, в съответствие с Директива 2006/42/CE.

При транспортиране на изделия, с тегло надвишаващо 30 кг, изисква използването на транспалетна количка, мотокар или други повдигачи.

Котелт е стабилно захванат с помощта на крепежни елементи към дърен палет.




Таблица 3. Габаритни размери на модел WBS

Модел	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Тегло, kg
WBS 20	560	1020	125	1225	210
WBS 25	560	1020	125	1225	230
WBS 30	560	1020	125	1225	250
WBS 40	660	1080	125	1225	290
WBS 50	660	1080	125	1225	315
WBS 70	720	1200	125	1375	385
WBS 90	720	1200	125	1375	420
WBS 110	780	1200	125	1375	450

Схема 3. Габаритни размери котел и палет, модел WBS /виж стр. 40/

5. ДОСТАВКА НА КОТЕЛА

- При доставка проверете целостта на опаковката.
- Проверете дали сте получили всички компоненти. Доставката на котела включва:
 - 1) Котелно тяло с котелни врати
 - 2) Предпазен клапан на 3 bar.
 - 3) Ръжен


4) Четка за почистване

5) Технически паспорт. Инструкция за монтаж и експлоатация

6) Сервизна книжка и Гаранционна карта

Ако откриете липсващ компонент се обрнете към вашия доставчик.

6. МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КОТЕЛ



6.1. Изисквания:

- Котелното помещение трябва да бъде обезопасено срещу замръзване;
- В котелното помещение да е осигурен постоянен достъп на въздух, необходим за горенето;
- Котлите не трябва да бъдат поставяни в обитаеми помещения;
- Всяко котелно помещение трябва да има правилно изчислен вентилационен отвор съгласно котелната мощност. Отворът трябва да бъде защитен с мрежа или решетка.

Големината на вентилационния отвор се изчислява по формулата:

$$A=6,02*Q - \text{където:}$$

A - повърхността на отвора в cm^2 ,

Q - мощността на котела в kW

- Отстранете опаковъчния материал без да замърсвате околната среда;
- Спазвайте предписанията на строителния надзор, особено актуалната Наредба за горивни устройства и съхранение на горивни материали, относно строителните изисквания към помещенията за монтаж както и за вентилацията;
- Котелт трябва да бъде поставен на фундамент с по-голяма площ от основата на отопителния котел съгласно схема 1;
- Котелт трябва да бъде позициониран така, че да може да бъде почистван и обслужван възможно най-лесно;
- Инсталирането трябва да бъде изпълнено съгласно схема 1 за монтаж, която е дадена с включена обшивка към котела;
- Не трябва да се поставят предмети от горими материали и течности върху/в близост до котела;

Последователност на сглобяване:

- Стъпка 1:** Монтиране на страничните панели към фундамента посредством 2 бр. нит M8 x 16 mm.
- Стъпка 2:** Монтиране на задния панел към фундамента посредством 2 бр. нит M8 x 16mm. и към страничните панели посредством 2 бр. винт M5 x 16 mm.
- Стъпка 3:** Монтиране на предния долен панел към страничните посредством 2 бр. винт M5 x 16 mm.
- Стъпка 4:** Монтиране на предния горен панел към страничните посредством 2 бр. винт M5 x 16 mm.
- Стъпка 5:** Монтиране на температурния индикатор чрез поставяне на осезателя в гилзата за датчик.
- Стъпка 6:** Монтиране на горния капак към страничните панели посредством 4 бр. винт M5 x 16 mm.

* Необходим инструмент при сглобяване на обшивката - винтоверт (вж стр. 41).

6.2. Монтаж/демонтаж на обшивката на котела

Схема 4. Елементи на обшивката на котел WBS /вж стр. 41/

Таблица 4

№	Наименование	бр
1	Страничен панел с изолация	2
2	Заден панел с изолация	1
3	Преден долен панел с изолация	1
4	Преден горен панел с изолация	1
5	Горен капак с изолация и термометър	1
6	Фундамент	1
7	Винт M5 x 16 mm	10
8	Нит M8 x 16 mm	6
9	Температурен индикатор	1
10	Оsezател	1
11	Гилза за датчик	1

6.2. Проверка за добро уплътняване на вратите

Отворете вратите на котела. Поставете хартиени ленти от четирите страни на вратите и затворете, така че една част от лентите да се подават навън. Дръпнете хартиените ленти. Ако се скъсят при вадене, вратите са уплътнени.



Внимание! Не доброто регулиране на пантите може да доведе до засмукване на въздух от вратите и неконтролирано горене на котела.

7. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ КОТЕЛ

7.1. Свързване на котела към комин

Свързването на котела към комин винаги трябва да бъде в съответствие с действащите стандарти и правила. Коминът трябва да осигурява достатъчно тяга за отвеждане на дима при всякакви условия. За правилното функциониране на котела е необходимо правилно оразмеряване на самия комин, т.к. от неговата тяга зависи изгарянето, мощността и живота на котела.

Тягата на комина е във функционална зависимост от неговото сечение, височина и гралавина на вътрешните стени. Котелът трябва да бъде свързан към самостоятелен комин. Диаметърът на комина не трябва да бъде по-малък от изхода на котела. Димоотводът трябва да се свърже към отвора на комина. По отношение на механичните свойства димоотводът трябва да бъде здрав и добре уплътен (за да се избегне отделянето на газове) и да позволява леснодостъпно почистване отвътре. Вътрешното сечение на димоотвода не трябва да превишава по размери светлото сечение на комина и не трябва да се стеснява. Не се препоръчва използването на колена.

Вратата за почистване трябва да бъде инсталриана в най-ниската част на комина. Стенният комин трябва да бъде трипластов, като средният пласт е от минерална вата. Като дебелината на изолацията трябва да бъде не по-малка от 30 mm, при монтиране на комина вътре в сградата и 50 mm дебелина при монтиране отвън.

Схема 5. Зависимост между мощността на котела и параметрите на комина /вж стр. 41/

	Данните, посочени в схемата са ориентироочни. Тягата зависи от диаметъра, височината, неравностите на повърхността на комина и разликата в температурата между продуктите за изгаряне и външния въздух. Ние ви препоръчваме използването на комин с накрайник. Специалистът по отоплението трябва да направи точно оразмеряване на комина.
--	--

Вътрешният диаметър на комина зависи от реалната му височина и мощността на котела (вж схема 5). Моля поверете избора на комин и неговото монтиране на квалифициран специалист. Изисканото разстояние между котела и комина е 300 - 600 mm.

7.2. Свързване на терморегулатор - регулятор за въздушен поток

Демонтирайте лоста и болта, и завийте регулятора към котела както е указано в схема 5. Подвържете го посредством веригата към клапата на долната врата на котела. Регулирайте клапата (виж т. 9.2.).

Схема 6 /виж стр. 42/

7.3. Свързване на обезопасителния топлообменник



Извършва се от оторизиран за целта специалист /сервиз.

Отоплителният котел WBS е оборудван с обезопасителен топлообменник (охлаждащ кръг). Той се свързва с терmostатичен вентил към водопреносната мрежа. При прегряване, терmostатичният вентил пропуска студена вода от водопреносната мрежа, която преминава през топлообменника и отнема топлината от котела. След извършения топлообмен, водата се изхвърля в канализацията. Обезопасителният топлообменник осигурява безопасното извеждане на излишната топлина без необходимост от допълнителна енергия. По този начин се гарантира, че водата във водната риза на котела няма да надвиши 95°C.

Минималното работно налягане на охлаждащата вода, притичаща през обезопасителния топлообменник от водопреносната мрежа трябва

да е в рамките на **2 ÷ 10 bar**. Необходим е debit на-малко **12 литра/мин.**

Свържете обезопасителния топло-обменник според хидравличната схема с терmostатичен вентил. На входа преди терmostатичния вентил монтирайте филтър.

Схема 7. Свързване на обезопасителния топлообменник /виж стр. 42/

1. Водоснабдителна мрежа (налягане 6-10 bar)
2. Дренаж (канализация)
3. Котел WBS
4. Вход обезопасителен топлообменник
5. Сензор за BVTS клапан
6. Изход обезопасителен топлообменник

7.4. Свързване на котела към отоплителната инсталация.

Извършва се от оторизиран за целта специалист /сервиз.

Когато котът е свързан към отоплителна система е задължително да се монтира предпазен клапан на 3 bar и разширителен съд. Между предпазния клапан, разширителния съд и котела не трябва да има никакви спирателни елементи.

Задължително да се монтира трипътен вентил (Laddomat или друг) или четирипътен смесител, осигуряващ мин. температура на постъпващия в котела топлоносител от отоплителната инсталация да е 65°C.

Таблица 4. Възможни проблеми и тяхното предотвратяване

Причина	Увреждане на инсталацията	Отстраняване
1. Поради неуплътнени връзки	1. Инсталирайте свързващите тръбопроводи без напрежение към връзките на котела. Свържете изхода на отопл. инсталация към връзка B. Свържете входа на отопл. инсталация към връзка A. Монтирайте на изхода за източване крана Y, който е включен в комплекта.	
2. Поради натрупване на отлагания. Чрез образуването на конденз и катран може да се влоши работата и намали животът на отоплителния котел. Температурата на входа трябва да е най-малко 65°C, температурата на котелната вода на изхода трябва да бъде с темп. между 80°C и 85°C.	2. Задължително е инсталрането на трипътен терmostатичен вентил, който да предотвратява понижението на температурата на входа под 65°C. - С цел удължаване на експлоатационния живот на котела е препоръчително инсталрането на буферен съд с вместимост 55 л. на kW инсталрирана мощност.	
3. Поради замръзване	3. Ако отоплителната инсталация включително тръбната мрежа не е изградена със защита от замръзване, препоръчваме Ви да направите отоплителната инсталация с течност с ниска точка на замръзване и средство за защита от корозия и замръзване.	
	Мощността е твърде ниска	
1. Тягата е недостатъчна	1. Проверете състоянието на комина и измерете тягата. (прави се от оторизиран сервис)	
2. Отоплителната стойност на горивото е твърде ниска.	2. Уверете се, че използвате достатъчно сухо гориво. При използване на гориво с висока степен на влага е възможно котела да работи за определен период след презареждането с чувствително намалена мощност докато се изсуши горивото в горивната камера.	

3. Наличие на отлагания от сажди и/или 3. Почистете клапата за изгорели газове и се уверете, катран по клапата за изгорели газове че при движение на лоста и за отваряне и затваряне тя в горната камера, които пречат за уплътнява добре отворът за изгорели газове в горната горивна камера. (Прави се от оторизиран сервис)

4. Наличие на отлагания от сажди и/или почиващи инструменти топло обменната повърхност или катран по димогарните тръби на димогарните тръби. След като ги почистите водната риза в задната част на котела. отстранете саждите през ревизионния отвор в задната част на котела. Прави се от оторизиран сервис.

Висока температура на котелната вода и едновременно ниска температура на отопителните тела.

- Хидравличното съпротивление е твърде високо.
- Въздух в системата
- Неработеща циркулацационна помпа

Уверете се, че циркулационната помпа е добре подбрана и отопителната инсталация е добре оразмерена. (Задължително се обрнете към Вашият инсталатор.)

7.5. Схеми на свързване



Извършват се от оторизиран за целта специалист / сервис.

Схема 8 . Свързване на котел WBS с трипътен вентил /виж стр. 43/



Схема 9. Свързване на котел WBS с буферен съд P и трипътен вентил /виж стр. 44/



Схема 10. Свързване на котел WBS с комби бойлер KSC2, слънчев панел-колектор РК и трипътен вентил /виж стр. 45/



Схема 11. Свързване на котел WBS със соларен бойлер SON, буферен съд P, слънчев панел-колектор РК и трипътен вентил /виж стр. 46/



8. ПЪЛНЕНЕ НА ОТОПИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Таблица 5

Проблем	Предотвратяване
Възможност за повреди на инсталацията поради напрежение в материала вследствие на температурни разлики.	Пълнете отопителната инсталация само в студено състояние (входната температура трябва да е не повече от 40°C). -Не експлоатирайте отопителния котел дълго време в режим на частично натоварване. -Температурата на входа на котела трябва да е не повече от 65°C, температурата на котелната вода трябва да бъде между 80°C и 85°C. -За подгрев на топла вода през лятото използвайте котела за кратко.
Опасност от повреждане на инсталацията поради натрупване на отлагания. Образуването на конденз и отлагането на катран може да намалят живота на котела.	последствия: -значително се повишава потреблението на гориво; -не се достига желаната мощност; -срокът на живот на котела и комина се понижават.

9. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА

9.1. Зареждане и запалване на котела

При първоначално запалване на котела се образува кондензат, който в последствие изтича (не става дума за повреда на котела).

Горивото се зарежда в горивната камера, като се препоръчва парчетата дърво да са с дължината на горивната камера и да бъдат добре подредени с възможно най-малки въздушни междини. Двете врати на котела трябва да бъдат затворени и уплътнени. Отваря се термостатичният регулатор на тягата и клапата на комина за запалване на котела. При достигане на температура в котела 85°C, се регулират клапата на комина и клапата за входящ въздух на долната врата на котела. Положението на клапата за входящ въздух се регулира чрез регулатора на тягата.

При изгарянето на влажен дървен материал котель не работи ефективно и има следните

последствия:

- значително се повишава потреблението на гориво;
- не се достига желаната мощност;
- срокът на живот на котела и комина се понижават.

Да се поддържа работна температура между 65°C и 85°C.

9.2. Регулиране на котела посредством термостатичния регулатор на тягата

Регулиране. Загрейте котела до 80°C. Регулиращият вентил се поставя в положение, което да отговаря на температурата, отчетена от термометъра. При вертикален монтаж са валидни червените цифри и червената индикаторна точка. Изprobване функциите на терморегулатора. Чрез регулиращия вентил настройте температурата, отчетена от термометъра на котела. При максимална температура 95°C, клапата трябва да

бъде затворена.

9.3. Почистване на котела



Внимание! Горещи повърхности.

Преди да предприемете почистване на котела се уверете че същият е изгаснал и изстинал.

Почистването на котела трябва да се извършва периодично и качествено през период от 3 до 5 дни. Пепелта натрупана в горивна камера, кондензираната влага и катранените отлагания значително понижават продължителността на живота и мощността на котела, и влошават свойствата на топлообменната му повърхност.

При започване на нов отоплителен сезон се препоръчва почистване на котела от компетентен сервиз.

Препоръчваме почистване на контейнера за пепел в интервал от 3 до 5 дни в зависимост от използваното гориво.

При нужда почистете пепелта по димогарните тръби. Използвайте греблото.



Внимание! В пепелта може да има тлеещи въглени. Изхвърляйте пепелта само в специално пригодени за това места. В контейнер за битови отпадъци може да предизвика пожар.

9.3.1. Подготовка за нов отоплителен сезон.

Препоръчителни процедури за поддържане на котела:

1. Демонтирайте вътрешните предпазни вратички в горивната камера на котела. Почистете старательно горивната камера на котела с металната четка от комплекта. Премахната наслойните катрани и саждите. Те влошават нормалното топлоотдаване.

2. Почистете добре водните ребра. Отстранете натрупаните по тях пепел и сажди като използвате греблото и четката от комплектацията.

3. Демонтирайте ревизионното капаче под комина на котела и почистете пепелта, натрупана там.



Внимание! Заменете уплътнителя на ревизионното капаче с нов ако цялостта му е нарушена.

4. Почистете добре металната скара в долната част на котела. Проверете дали процепите между димогарните тръби са почистени добре. Наличието на катрани или негорими материали в горивната камера на котела влошават нормалният горивен процес.



При необходимост от регулиране на котелните врати или подмяна на изолационно въже, моля свържете се в Вашият инсталатор.

9.4. Важни препоръки за дълготрайна и правилна експлоатация на котела

-Извършвайте периодична профилактика на котела, съгласно указанията в точка 9.3.

-Допуска същност на използваното гориво не трябва да надхвърля $15\% \pm 20\%$.

-При отделянето на газ в горивната камера могат да се образуват катрани и кондензати (киселини). За целта се инсталира смесителен вентил, който се регулира така, че минималната температура на връщащата се вода в котела да бъде 65°C . Това удължава живота на котела и неговата гаранция. Работната температура на водата в котела трябва да е в диапазон $65^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$.

-Не се препоръчва продължителна експлоатация на котела при мощност по-ниска от **50%**.

-При използването на циркулационна помпа, работата на котела трябва да се управлява от отделен термостат, за да се осигури предписаната номинална температура на връщащата се вода.

-Екологичната работа на котела е при номинална мощност.

-Препоръчително е инсталиранието на акумулиращ резервоар и помпен тип група с терmostатичен смесителен вентил към котела. Обемът на акумулирация съд е **55 L / 1 kW** инсталирани мощност.

-Обучението за обслужване и експлоатация на котела се извършва от оторизиран инсталатор.



В случай, че не са спазени описаните в инструкцията и сервизната книжка условията за монтаж и експлоатация на котела, неговата гаранция отпада.

10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционните условия са описани в Сервизната книжка, прилежаща към комплекта.

11. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО WBS

11.1. Общи характеристики

Предимства:

-Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление

-Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво (дължина на дървата до 50 см).

-Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена.

-Сменяемата метална скара предпазва тръбната

решетка от огънья

-Фланец на долната врата за опционално монтиране на пелетна, нафтова или газова горелка

-Демонтируема обшивка с изолация

-Устройства за безопасност:

Котелът притежава **3 независими защищи от**

прегряване:

1. Термостатичен регулатор на тягата

2. Предпазен клапан 3 bar

3. Аварийна серпентина (предпазен топлообменник) интегрирана в горната част на водната риза, към която може да се свърже с термостатичен вентил.

Схема 12. Елементи на котел WBS /виж стр. 47/

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Температурен индикатор | 8. Метална скара |
| 2. Обшивка | 9. Контеинер за пепел и сажди |
| 3. Високоефективна изолация | 10. Фланец за горелка (опция) |
| 4. Обезпасителен топлообменник | 11. Комин |
| 5. Триходов път на димните газове | 12. Изход гореща вода |
| 6. Водна риза | 13. Термостатичен регулатор |
| 7. Горивна камера | 14. Клапа входящ въздух |

11.2. Технически параметри

	WBS 20	WBS 25	WBS 30	WBS 40	WBS 50	WBS 70	WBS 90	WBS 110
Номинална мощност kW	20	25	30	40	50	70	90	110
Мин. / макс. мощност kW	15÷20	20÷25	25÷30	35÷40	40÷50	50÷70	70÷90	90÷110
Височина H mm	1145	1145	1145	1145	1145	1285	1285	1285
Ширина L / Дълбочина D mm	464/870	464/930	524/930	624/930	624/990	624/1110	684/1110	744/1110
Обем водна риза l	60	75	82	96	106	134	145	162
Обем горивна камера l	55	62	74	94	103	170	191	212
Съпротивление на водната риза $\Delta t=20$, K	Pa/mbar	10/0.10	11/0.11	12/0.12	15/0.15	26/0.26	22/0.22	26/0.26
Необходима тяга на комина	Pa/mbar	16/0.16	20/0.20	21/0.21	23/0.23	24/0.24	38/0.38	47/0.47
Изолация	Котел	високоефективна термоустойчива вата						
	Врати	високоефективна термоустойчива вата						
Пропоръчително гориво	дърва, влажност 20%; дървесни брикети; дърва + въглища (50% + 50%)							
Размери на прозрата за зареждане mm	330/250	330/250	390/250	490/310	490/310	490/310	550/310	610/310
Дължина на дървата mm	400	400	500	500	500	600	600	600
Работен температурен интервал °C	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85
Работно налягане bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Тегло kg	225	245	265	310	330	410	445	475
Вход студена вода A, mm	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/430	R1½/430	R1½/430
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Изход гореща вода B, mm	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1315	R1½/1315	R1½/1315
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Гнездо за датчик или предп.клапан K, mm	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1225	G½/1225	G½/1225
Вход/изход обезоп. топлообменник E, mm	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1220	R½/1220	R½/1220
Комин F, mm	150	150	150	180	180	200	200	200
J, mm	940	940	940	925	925	1050	1050	1050
Ревизионен отвор на комина O, mm	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70
Източване Y, mm	G½/232	G½/232	G½/232	G½/232	G½/232	G1/232	G1/232	G1/232
J, mm	232	232	262	312	312	312	242	272

Temпературен индикатор T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термостатичен регулатор на тягата R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Клапа въздухопоток V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отвор за монтиране на горелка Z, Ø mm	176	176	176	176	176	176	215	215
Контейнер за пепел и сажди X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Схема 13 /виж стр. 47/ 

12. РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Предайте опаковъчния материал за преработка съгласно местните разпоредби и изисквания.

В края на жизнения цикъл на всеки продукт, компонентите трябва да се изхвърлят в съответствие с нормативните изисквания.

Според Директива 2002/96/EO относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, се изискава изхвърляне извън нормалния поток на твърди битови отпадъци. Те трябва да се предават за преработка на оторизирано предприятие, отговарящо на изискванията за опазване на околната среда.

Старите уреди трябва да се събират отделно от

другите отпадъци за рециклиране на материали, които съдържат вещества въздействащи зле върху здравето и околната среда.

Металните части, както и неметалните се продават на лицензиирани организации за събиране на метални или неметални отпадъци, предназначени за рециклиране. Те не трябва да се третират като битови отпадъци.



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И УКАЗАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ	13
1.1.	Объяснение значений символов	13
1.2.	Указания о помещении для монтажа котла	13
1.2.1.	Указания монтажнику	13
1.2.2.	Указания потребителю установки	13
1.2.3.	Минимальное отстояние во время монтажа и зажигаемость строительных материалов	14
2.	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	14
3.	ТОПЛИВО	14
4.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОТЛА	15
5.	ПОСТАВКА КОТЛА	15
6.	МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА	15
6.1.	Требования	15
6.2.	Монтаж / демонтаж кожуха котла	15
6.3.	Проверка уплотнения дверей	16
7.	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА	16
7.1.	Подсоединение котла к дымоходу	16
7.2.	Подключение термостатического регулятора тяги воздуха регулятором потока	17
7.3.	Подсоединение обезопасающего теплообменника	17
7.4.	Подсоединение котла к отопительной инсталляции	17
7.5.	Схемы подсоединения	18
8.	НАПОЛНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ИНСТАЛАЦИИ	18
9.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА	19
9.1.	Заряжение и зажигание котла	19
9.2.	Регулировка котла терmostатическим регулятором тяги	19
9.3.	Чистка котла	19
9.4.	Важные рекомендации к долговечной и правильной эксплуатации котла	19
10.	ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	19
11.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ WBS	20
11.1.	Общие характеристики	20
11.2.	Технические параметры	20
13.	РЕЦИКЛИРОВАНИЕ	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ - Схемы	40

1. ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И УКАЗАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1.1. Объяснение значений символов

ВНИМАНИЕ! – Важная рекомендация или предупреждение, касающиеся условий безопасности во время монтажа и эксплуатации отопительного котла

ОПАСНОСТЬ! – Из-за неисправности и неправильного применения могут наступить тяжелые телесные повреждения, представляющие угрозу жизни людей и животных.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! – Из-за неисправности, неправильных монтажа и эксплуатации может возникнуть пожар.

ИНФОРМАЦИЯ – Важная информация для правильной эксплуатации изделия.

1.2. Требования к помещению для установки котла

Настоящая инструкция содержит важную информацию о безопасном и правильном монтаже, пуске в эксплуатацию, безаварийном обслуживании и содержанию отопительного котла.

Отопительный котел можно применять только тем образом, который описан в настоящей инструкции.

Обратите внимание на данные о типе котла, отмеченные на производственной наклейке, и на технические данные в главе 11, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию изделия.

1.2.1. Указания монтажнику

Во время монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать специфические для данного государства предписания и нормы:

- местные строительные распоряжения об установке, подаче воздуха и отводе отработанных газов, также как и о подсоединении котла к дымоходу.
- распоряжения и нормы, касающиеся оборудования отопительной установки сооружениями, обеспечивающими безопасность.

ОПАСНОСТЬ возникновения пожара при сгорании возгораемых материалов или жидкостей.

-Возгораемые материалы или жидкости не должны находиться в непосредственной близости отопительному котлу.

-Необходимо указать потребителю установки обязательные минимальные отстояния от возгораемых материалов.

Используйте только оригинальные части BURNiT

	Уполномоченный установщик / сервис должен обучить клиента правильной эксплуатации и чистке котла.
--	---

	<p>ОПАСНОСТЬ отравления, удушья. Недостаточный приток свежего воздуха в котельное помещение может привести к опасной утечке отработанных газов во время работы котла.</p> <p>-Необходимо обратить внимание на то, чтобы отверстия для входящего и отработанного воздуха не были закупорены или закрыты.</p> <p>-Если нельзя незамедлительно устранить неисправности, то котел нельзя эксплуатировать, а потребителю необходимо письменно инструктировать относительно этой неисправности и проис текающей из этого опасности.</p>
--	--

1.2.2. Указания потребителю установки

	<p>ОПАСНОСТЬ отравления или взрыва. Возможно выделение отравляющих газов при горении отходов, пластмасс, жидкостей.</p> <p>-Применять только указанное в настоящей инструкция горючее.</p> <p>-В случае опасности взрыва, возгорания или утечки отработанных газов в помещении, выведите из эксплуатации котел.</p>
--	--

	<p>ВНИМАНИЕ! Опасность поранения/повреждения сооружения из-за некомпетентной эксплуатации.</p> <p>-Отопительный котел могут обслуживать только лица, ознакомленные с инструкциями к применению.</p> <p>-Вам, как потребителю, позволено только запускать котел в эксплуатацию, настраивать температуру котла, выводить котел из эксплуатации и чистить его.</p> <p>-Запрещен доступ детей без надзора взрослых к помещению с работающим котлом.</p>
--	--

	Уполномоченный установщик / сервис должен обучить клиента правильной эксплуатации и чистке котла.
--	---

Правила безопасности во время эксплуатации потребителем:

- Эксплуатируйте отопительный котел при максимальной температуре в 85°C, а для этой цели периодически проверяйте котельное помещение.
- Не используйте зажигательных жидкостей для зажигания огня, а также и для повышения мощности котла.
- Собирайте золу в негорючем сосуде с крышкой.

- Чистите поверхность отопительного котла только негорючими средствами.
- Не ставьте горючие предметы поверх отопительного котла или рядом с ним. (См. схему минимального отстояния)
- Не сохраняйте горючих материалов в котельном помещении.

1.2.3. Минимальные отстояния при установке и возгораемость строительных материалов

Возможно, чтобы в Вашей стране соблюдали другие минимальные отстояния, отличные от нижеуказанных. Необходимо обязательно посоветоваться с Вашим монтажником. Минимальное отстояние отопительного котла и трубы для отвода отработанных газов от предметов и стен должно быть не менее **200** мм.

Схема 1. Рекомендуемое отстояние котла от стен /см. стр. 40/

С целью общей безопасности рекомендуется ставить котел на фундамент высотой в **100** мм из материала класса А, см. таблицу 1.

Таблица 1. Возгораемость строительных материалов

Класс А – негорючие	Камень, кирпич, керамические плитки, жженая глина, растворы, штукатурка без органических добавок.
Класс В – трудно горючие	Плиты гипсокартона, базальтовый фильтр, стеклянный фазер, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.
Класс C1/C2 – средне горючие	Древесина буки, дуба Древесина хвойных деревьев, напластованная древесина
Класс C3 – легко горючие	Асфальт, картон, целлюлоза, деготь, деревянный фазер, пробка, полиуретан, полиэтилен.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

WBS котел предназначен для сгорания твердого топлива – дров, древесных брикетов класса В и угля. Котел предназначен для отопления средних и больших помещений, а еще у него есть возможность для монтажа горелки для сгорания пеллет, газа или дизельного топлива. Котел испытан согласно европейским нормам EN 303-5.

- Дизайн.** Корпус котла изготовлен из высококачественного стального листа толщиной 5 мм для камеры сгорания и 3 мм для водяной рубашкой.
- Обычные.** Начального уровня дерева стрельбы котел с основной работы и низкая стоимость эксплуатации.

Сгорания управляет терmostатический регулятор проект, который представляет собой полностью механическое устройство похвастаться максимальную надежность. Она контролирует интенсивность горения путем изменения потока воздуха.

• Эффективность. Дымовые газы делают три прохода вокруг трех заполненных водой барьеров в камере сгорания на пути к трубе. Таким образом, газ неожиданно, когда выходит из котла, и его энергия была передана водяной рубашке. Водяной рубашка включается в камеру сгорания, в полной мере использует излучаемое тепло наиболее эффективно. Чтобы сохранить от потери тепла в атмосферу, котел изолирован от внешней стороны 50 мм высокотемпературной шерстью.

• Надежность и безопасность. Комплекс защитных устройств обеспечивают безопасность прибора.

• Универсальность. Предназначен для сжигания древесного топлива с возможностью адаптации к другим видам топлива за счет установки газо-, масло- или грануло- топливные горелки на специально отведенных для этого фланцах расположенных на нижней двери.

- Дверь загрузки топлива
- Дверь очистки(камера сгорания)
- Воздушная заслонка для регулировки подачи воздуха
- Терmostатический регулятор
- Регулировочный клапан установленный в конце дымохода
- Устройство безопасности теплообменника
- Устройство безопасности котла

3. ТОПЛИВО

Отопительный котел может работать только на естественной и необработанной древесине и угле. Можно также использовать спрессованные топлива и брикеты. Длина дров может быть от 330 mm до 500 mm. Влажность топлива должна быть не выше 20%.

Для наилучшего освоения тепловой калорийности древесины рекомендуем использовать древесину, которую сушили 1,5 – 2 года. Высокий процент влаги в древесине уменьшает ее калорийность, а оттуда и мощность котла.

Схема 2. Зависимость калорийности древесины по отношению к влаге в ней /см. стр. 40/

Таблица 2. Калорийность наиболее распространенных видов древесины

Вид древесины	Энергия, содержащаяся в 1 кг.		
	kcal	kJoule	kWh
Ель	3900	16250	4,5
Сосна	3800	15800	4,4
Береза	3750	15500	4,3
Дуб	3600	15100	4,2
Бук	3450	14400	4,0

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОТЛА

Рекомендуем транспортировать отопительный котел до места установки в упакованном виде, на поддоне. При транспортировании и монтаже, в зависимости от веса, необходимо использовать подходящие средства безопасности, в соответствии с Директивой 2006/42/CE.

При транспортировании изделий весом выше 30 кг требуется применение транспллатной тележки, самодвижущейся мототележки или других подъемников. Котел неподвижно закреплен к деревянному поддону с помощью крепежных элементов.

	Важно: При устанавливании котла необходимо устраниТЬ деревянный поддон, на котором расположен котел, развинчивая болтовые соединения с помощью ключа S13.
--	--

Таблица 3. Габаритные размеры модели WBS

Модель	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Вес, kg
WBS 20	560	1020	125	1225	210
WBS 25	560	1020	125	1225	230
WBS 30	560	1020	125	1225	250
WBS 40	660	1080	125	1225	290
WBS 50	660	1080	125	1225	315
WBS 70	720	1200	125	1375	385
WBS 90	720	1200	125	1375	420
WBS 110	780	1200	125	1375	450

Схема 3. Габаритные размеры котла и поддона, модель WBS /см. стр. 40/

5. ПОСТАВКА КОТЛА

- При поставка проверьте целостность упаковки.
- Проверьте, получили ли вы все составные части. Поставка котла включает:
 - 1) Тело котла с дверцами котла
 - 2) Предохранительный клапан для давления в 3 bar.
 - 3) Рожон
 - 4) Щетка для чистки
 - 5) Технический паспорт. Инструкция к монтажу и эксплуатации
 - 6) Сервисная книжка и Гарантийная карта

Если установите нехватку какой-либо составной части, обратитесь к Вашему поставщику.

6. МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА

	Сборка, установка и настройка котла должны быть осуществлены уполномоченным для этой цели специалистом. Специалист-монтажник обязывается указать потребителю установки минимальные отстояния от взгораемых материалов и жидкостей.
--	--

6.1. Требования:

- Котельное помещение должно быть обеспечено против замерзания;
- В котельном помещении должен быть обеспечен постоянный доступ воздуха, необходимого для горения;
- Котлы нельзя ставить в обитаемые помещения;
- В каждом котельном помещении должно быть правильно вычисленное вентиляционное отверстие в соответствии с мощностью котла. Отверстие должно быть защищено сеткой или решеткой.

Величина вентиляционного отверстия вычисляется по формуле:

$$A=6,02 \cdot Q \text{ -- где:}$$

A – поверхность отверстия в см²,

Q – мощность котла в kW

- УстраниТЕ упаковочный материал, не загрязняя окружающей среды;
- Соблюдайте рекомендации строительного надзора; обратите особое внимание на актуальное Распоряжение об устройствах сгорания и о хранении горючих материалов, а также и строительные требования к помещениям для установки и к вентиляции;
- Котел должен быть поставлен на фундамент площадью, которая больше основания отопительного котла, согласно схеме 1;
- Котел должен быть установлен так, чтобы его можно было чистить и обслуживать возможно наиболее легко;
- Установливание должно быть осуществлено согласно сборочной схеме 1, которая дана с включенной оболочкой к котлу;
- Нельзя ставить предметы из горючих материалов и жидкостей поверх / в близости к котлу;

6.2. Монтаж / демонтаж кожуха котла

Схема 4. Элементы кожуха котла, модель WBS Таблица 4 /см. стр. 41/

№	Элемент	шт
1	Боковая панель с изоляцией	2
2	Задняя панель с изоляцией	1

3	Передняя нижняя панель с изоляцией	1
4	Передняя верхняя панель с изоляцией	1
5	Крышка панели и термометр, с изоляцией	1
6	Фундамент	1
7	Винт M5 x 50 мм	10
8	Заклепка M8 x 16 мм	6
9	Термометр	1
10	Зонд	1
11	Гильза датчика	1

Шаги для сборки панелей кожуха котла

Шаг 1	Установить боковую панель 1 котла с помощью заклепки M8 x 16 мм – 2 шт.
Шаг 2	Установить заднюю панель 2 к фундаменту 6 с помощью заклепки M8 x 16 мм – 2 шт. И установить заднюю панель 2 к боковой панели 1 с помощью винта M5 x 16 мм – 2 шт.
Шаг 3	Установить переднюю нижнюю панель 3 к боковой панели 1 с помощью винта M5 x 16 мм – 2 шт.
Шаг 4	Установить переднюю верхнюю панель 4 к боковой панели 1 с помощью винта M5 x 16 мм – 2 шт.
Шаг 5:	Установить термометр 9 - поместить зонд 10 в гильзу датчика 11
Шаг 6:	Установить крышку 5 к боковой панели 1 с помощью винта M5 x 16 мм – 4 шт.

* Необходимый инструмент при монтаже кожуха котла - крестовая отвертка. Убедитесь, что котел Корпус собран устойчиво.

6.3. Проверка хорошего уплотнения дверей

Откройте дверцы котла. Закрепите бумажные ленты с четырех сторон дверей и закройте их, так, чтобы одна часть лент подавалась с внешней стороны. Потяните рукой бумажные ленты. Если они сорвутся при вытаскивании, двери хорошо уплотнены.

	В случае необходимости в регулировке дверей котла или замене изоляционной веревки обратитесь к Вашему установщику.
	Внимание! Плохое регулирование дверных петель может привести к всасыванию воздуха дверями и вызвать неконтролируемое горение котла.

7. УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА**7.1. Подсоединение котла к дымоходу**

Подсоединение котла к дымоходу всегда должно быть в соответствии с действующими стандартами и правилами. Дымоход должен обеспечивать

достаточно тяги для отведения дыма в любых условиях.

Для правильного функционирования котла необходимо правильно вычислить размеры самого дымохода, так как от его тяги зависит горение, мощность и жизнь котла.

Тяга дымохода находится в функциональной зависимости от его сечения, высоты и неровностей внутренних стен. Котел должен быть подсоединен к самостоятельному дымоходу. Диаметр дымохода не должен быть меньше выхода котла. Труба, отводящая дым от котла, должна быть подсоединенена к отверстию дымохода. По отношению к механическим свойствам дымоотводная труба должна быть крепкой и хорошо уплотненной (чтобы избежать выделение газов). Она должна позволять легкий доступ для чистки изнутри. Внутреннее сечение дымоотводной трубы не должно превышать своими размерами светлое сечение дымохода и не должно стесняться. Не рекомендуется использование колен.

Дверца для чистки должна быть установлена в самой низкой части дымохода. Настенный дымоход должен быть трехластиковым, причем средний пласт – из минеральной ваты. Толщина изоляции должна быть не менее 30 мм, если устанавливать дымоход внутри здания, и не менее 50 мм, если устанавливать дымоход вне здания.

Схема 5. Зависимость между мощностью котла и параметрами дымохода
(см. стр. 41)

Внутренний диаметр дымохода зависит от его действительной высоты и от мощности котла (см. схему 5). Просим, доверьте выбор дымохода и его установку квалифицированному специалисту. Требуемое расстояние между котлом и дымоходом – 300 - 600 мм.

	Данные, указанные в схеме, ориентировочны. Тяга зависит от диаметра, высоты, неровностей поверхности дымохода и разницы в температурах продуктов сгорания и внешнего воздуха. Рекомендуем применять дымоход с наконечником. Специалист по отоплению должен произвести точный расчет размеров дымохода.
--	---

7.2. Подключение терmostатического регулятора тяги воздуха регулятором потока

Снимите плотно передвигая рычаг и болт терmostатического регулятора котла, как показано на рисунке. Подключение цепи регулятора рычага, и люк в нижней двери. Отрегулируйте клапан. (см. п. 9.2.).

Схема 6 /см. стр. 42/

7.3. Подсоединение предохранительного теплообменника



Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом /сервисом.

Отопительный котел WBS оборудован предохранительным теплообменником (охлаждающим кругом). Он подсоединяется к водопроводной сети при помощи терmostатического вентиля. При перегреве терmostатический вентиль пропускает холодную воду от водопроводной сети, которая проходит через теплообменник и отнимает тепло у котла. После осуществленного таким образом теплообмена вода выбрасывается в канализацию. Предохранительный теплообменник обеспечивает безопасный отвод лишнего тепла без необходимости использовать дополнительную энергию. Таким образом гарантируется, что вода в водяной рубашке котла не перевысит 95°C.

Минимальное рабочее давление воды для охлаждения из водопроводной сети, протекающей через предохранительный теплообменник, должно быть в рамках 2÷10

bar. Необходимый дебет воды – не менее 12 литров/мин. Подсоедините предохранительный теплообменник согласно гидравлической схеме с применением терmostатического вентиля. На входе перед терmostатическим вентилем установите фильтр.

Схема 7. Подсоединение предохранительного теплообменника /см. стр. 42/

1. Сеть водоснабжения (давление в 6-10 bar)
2. Дренаж (канализация)
3. Котел WBS
4. Вход предохранительного теплообменника
5. Датчик для BVTS клапана
6. Выход предохранительного теплообменника

7.4. Подсоединение котла к отопительной инсталляции.



Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом /сервисом.

В случае, когда котел не подсоединен к отопительной системе, необходимо обязательно установить предохранительный клапан в 3 bar и расширительный сосуд. Между предохранительным клапаном, расширительным сосудом и котлом не должно быть никаких тормозных элементов.

⚠ Необходимо обязательно установить трехдорожный вентиль (Laddomat или другой) или четырехдорожный смеситель, обеспечивающий минимальную температуру в 65°C теплоносителя, поступающего из отопительной инсталляции в котел.

Таблица 5. Возможные проблемы и их предотвращение

Причина	Устранение
Повреждение инсталляции	
1. Из-за不好уплотненных связок	1. Установите связующие трубопроводы к связкам котла без напряжения. Подсоедините выход отопительной инсталляции к связке B. Подсоедините вход отопительной инсталляции к связке A. Установите на выходе для выпорожнения кран Y, который включен в комплект.
2. Из-за накопления отложений. Образование конденса и дегтя может ухудшить работу и укоротить срок жизни терmostатического вентиля, который должен на входе должна быть не менее 65°C, а температура воды на выходе из котла должна быть между 80°C и 85°C.	2. Обязательна установка трехдорожного терmostатического вентиля, который должен предотвращать понижение температуры на входе котла рекомендуется установка буферного сосуда вместимостью в 55 л. на 1 kW установленной мощности.
3. Из-за замерзания	3. Если у отопительной инсталляции, в том числе и у системы труб, нет защиты от замерзания, рекомендуется наполнить отопительную инсталляцию жидкостью, у которой низкая точка замерзания, и средством для защиты от коррозии и замерзания.

Мощность очень низка

- | | |
|---|---|
| 1. Тяга недостаточна
2. Отопительная стоимость топлива очень низка.
3. Наличие отложений: сажи и/или дегтя на клапане для выгоревших газов в верхней камере, которые мешают ее плотному закрытию.
4. Наличие отложений сажи и/или дегтя на дымогарных трубах водяной рубашки в задней части котла. | 1. Проверьте состояние дымохода и измерьте тягу. (Осуществляется уполномоченным для этого сервисом)
2. Убедитесь, что применяете достаточно сухое топливо. При применении топлива высокой степени влажности возможно, чтобы котел работал известное время после презаряжания с чувствительно пониженной мощностью, пока топливо не просушится в камере сгорания.
3. Клапан для выгоревших газов необходимо почистить для выгоревших газов в верхней камере сгорания. (Осуществляется уполномоченным для этого сервисом)
4. Теплообменную поверхность дымогарных труб необходимо почистить щеткой из комплекта инструментов для чистки. После чистки устранимте сажу через ревизионное отверстие в задней части котла. (Осуществляется уполномоченным для этого сервисом) |
|---|---|

Высокая температура котельной воды и одновременно низкая температура отопительных тел.

- | | |
|--|---|
| 1. Гидравлическое сопротивление довольно высоко.
2. Наличие воздуха в системе
3. Неработающий циркуляционный насос | Убедитесь, что циркуляционный насос хорошо подобран, и отопительная инсталляция хорошо размерена. (Обязательно обратитесь к Вашему монтажнику.) |
|--|---|

7.5. Схемы подсоединения

 **Осуществляется уполномоченным для этого специалистом /сервисом.**

Схема 8. Подсоединение котла WBS к трехдорожному вентилю /см. стр. 43/ 

Схема 9. Подсоединение котла WBS к буферному сосуду Р и трехдорожному вентилю /см. стр. 44/ 

Схема 10. Подсоединение котла WBS к комбинированному бойлеру KSC2, солнечной панели-коллектору РК и трехдорожному вентилю /см. стр. 45/ 

Схема 11. Подсоединение котла WBS к солнечному бойлеру SON, буферному сосуду Р, солнечной панели-коллектору РК и трехдорожному вентилю /см. стр. 46/ 

Опасность повреждения инсталляции из-за накопления отложений. Образование конденза и отложение дегтя может укоротить жизнь котла.

-Не эксплуатируйте отопительный котел длительное время в режиме частичной нагрузки.
 -Температура на входе котла не должна быть ниже 65°C, температура котельной воды должна быть между 80°C и 85°C.
 -Для подогрева горячей воды летом используйте котел на короткое время.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА**9.1. Заряжение и зажигание котла**

При первоначальном зажигании котла образуется конденсат, который впоследствии вытекает (в этом случае не идет речь о повреждении котла). Топливо заряжается в камеру сгорания. Рекомендуется, чтобы длина кусков дерева была равна длине камеры сгорания. Куски необходимо располагать рядышком так, чтобы между ними почти не было воздушных промежутков. Обе дверцы котла должны быть закрытыми и уплотненными. Откройте терmostатический регулятор тяги и заслонки дымохода, чтобы зажечь котел. При достижении температуры котловой 85°C, регулирующие клапаны и клапан воздуха на нижней двери котла. Положение впускного клапана находится под контролем тяги. При сгорании влажного древесного материала

8. НАПОЛНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ**Таблица 6**

Проблема	Предотвращение
Возможность повреждений инсталляции из-за напряжения в материале вследствие температурных разниц.	Наполняйте отопительную инсталляцию только в холодном состоянии (входящая температура не должна быть выше 40°C).

котел работает неэффективно, в результате чего проявляются следующие последствия:

- значительно повышается потребление топлива;
- нельзя достичь желаемой мощности;
- срок жизни котла и дымохода укорачивается.

Необходимо поддерживать рабочую температуру между 65 °C и 85 °C.

9.2. Регулировка котла терmostатическим регулятором тяги

Регулировка. Нагреть котел до 80°C.

Регулирующий клапан находится в удовлетворительном состоянии показанием температуры на термометре. Красные цифры и красные точки индикатора действительны для вертикального монтажа.

Терmostатический тест регулятора. Благодаря множеству показаний клапана температуры термометра в кotle. Клапан должен быть закрыт при температуре близкой до 95°C.

9.3. Чистка котла

Внимание! Горячие поверхности.
Перед тем как предпринять чистку котла, убедитесь, что он угас и остыл.

Чистку котла необходимо осуществлять качественно и периодически через каждые 3 до 5 дней. Накопление золы в камере сгорания, конденсированная влага и деготные отложения значительно снижают срок работы и мощность котла и ухудшают свойства его теплообменной поверхности.

В начале нового зимнего сезона рекомендуется очистке котла компетентной службой.

Рекомендуем чистку контейнера для сбора золы через 3 до 5 дней в зависимости от применяемого топлива.

В случае нужды выбирайте золу в дымогарных трубах при помощи грабли.

Внимание! В золе могут оказаться тлеющие угли. Выбрасывайте золу только в предназначенных для этого места. В контейнере для бытовых отходов зола может вызвать пожар.

9.3.1. Подготовка к новому отопительному сезону. Предписания для содержания котла:

1. Демонтируйте внутренние предохранительные дверцы в камере сгорания котла при помощи металлической щетки из комплекта. Удалите наслоившиеся деготь и сажу. Они ухудшают нормальную теплоотдачу.

2. Хорошо почистите водные ребра. Устранит накопленные золу и сажу, используя грабли и щетку из комплекта.

3. Демонтируйте резиновую заглушку под

трубой котла и почистите золу, накопленную там.



Внимание! Замените уплотнитель ревизионной заглушки новым, если его целостность нарушена.

4. Хорошо почистите металлическую решетку в нижней части котла. Проверьте хорошо ли почищены дымогарные трубы. Наличие дегтя или негорючих материалов в камере сгорания котла ухудшают нормальный процесс сгорания.



В случае необходимости в регулировке дверей котла или замене изоляционной веревки обратитесь к Вашему установщику.

9.4. Важные рекомендации для длительной и правильной эксплуатации котла

-Осуществляйте периодическую профилактику котла, согласно указаниям в пункте 9.3.

-Допустимая влажность применяемого топлива не должна превышать 15% ± 20%.

-При выделении газа в камере сгорания могут образоваться деготь и конденсаты (кислоты). Для уменьшения процесса их образования устанавливается смесительный вентиль, который регулируется так, чтобы минимальная температура возвращающейся в котел воды была 65°C. Это удлиняет срок работы котла и его гарантию. Рабочая температура воды в котле должна быть в диапазоне между 65°C ± 85°C.

-Не рекомендуется длительная эксплуатация котла при мощности ниже 50%.

-При использовании циркуляционного насоса, работой котла необходимо управлять при помощи отдельного терmostата, чтобы обеспечить предписанную номинальную температуру возвращающейся воды.

-Экологическая работа котла осуществляется при номинальной мощности.

-Рекомендуется к котлу установить аккумулирующий резервуар и группу насосов с терmostатическим смесительным вентилем. Объем аккумулирующего сосуда представляет собой 55L на 1kW установленной мощности.

-Обучение с целью обслуживания и эксплуатации котла осуществляется уполномоченным для этой цели монтажником.



В случае несоблюдения описанных в инструкции и сервисной книжке условий монтажа и эксплуатации котла, его гарантия отпадает.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные условия описаны в Сервисной книжке, прилежащей к комплекту.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ WBS

11.1. Общие характеристики

Преимущества:

- У камеры сгорания большая теплообменная поверхность и низкое камерное сопротивление
- Большая и удобная дверца камеры сгорания облегчает заряжение твердым топливом (длина дров до 50 см)
- Ребристая поверхность камеры сгорания и трехходовой путь дымных газов улучшают теплообмен
- Сменяемая металлическая решетка предохраняет трубную решетку от огня

-Фланец на нижней дверце (для возможной установки горелки для сгорания пеллет, дизельного топлива или газа)

Устройства для обеспечения безопасности:

У котла 3 независимые защиты от перегрева.

1. Предохранительный клапан в 3 bar
2. Аварийный серпентин (предохранительный теплообменник), встроенный в верхней части водяной оболочки, который можно связать с терmostатическим вентилем.
3. Возвратный клапан, установленный к вентилятору.

Схема 12. Элементы котла WBS /см. стр. 47/

- | | |
|---|--|
| 1. Индикатор температуры | 8. Металлическая зольная решетка |
| 2. Кожух | 9. Контейнер для золы |
| 3. Высоко эффективная теплоизоляции | 10. Фланец горелки (опция) |
| 4. Устройство от закипания (теплообменник) | 11. Дымоход |
| 5. Трехступенчатая дымоотводящая камера | 12. Выход горячей воды |
| 6. Водяной теплообменник | 13. Терmostатический регулятор тяги |
| 7. Камера сгорания | 14. Клапан забора воздуха |

11. 2. Технические параметры

	WBS 20	WBS 25	WBS 30	WBS 40	WBS 50	WBS 70	WBS 90	WBS 110
Номинальная мощность kW	20	25	30	40	50	70	90	110
Мин./ Макс. мощность kW	15÷20	20÷25	25÷30	35÷40	40÷50	50÷70	70÷90	90÷110
Высота H mm	1145	1145	1145	1145	1145	1285	1285	1285
Ширина L/ Глубина D mm	464/870	464/930	524/930	624/930	624/990	624/1110	684/1110	744/1110
Объем водяной рубашки l	60	75	82	96	106	134	145	162
Объем камеры сгорания l	55	62	74	94	103	170	191	212
Сопротивление водяной рубашки $\Delta t=20$, K Pa/mbar	10/0.10	11/0.11	12/0.12	15/0.15	26/0.26	22/0.22	26/0.26	28/0.28
Необходимая тяга дымохода Pa/mbar	16/0.16	20/0.20	21/0.21	23/0.23	24/0.24	38/0.38	47/0.47	56/0.56
Изоляция Котел Дверцы	высокоеффективная термоустойчивая вата							
Рекомендуемое топливо	древа, влажность 20%; древесные брикеты; уголь + дрова /50%+50%/							
Размеры просвета для заряжания mm	330/250	330/250	390/250	490/310	490/310	490/310	550/310	610/310
Длина дров mm	400	400	500	500	500	600	600	600
Рабочий температурный интервал °C	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85
Рабочее давление bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Вес kg	225	245	265	310	330	410	445	475
Вход для холодной воды A, mm	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/430	R1½/430	R1½/430
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Выход для горячей воды B, mm	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1315	R1½/1315	R1½/1315
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Гнездо для датчика или предохранительного клапана K, mm	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1225	G½/1225	G½/1225

Вход/выход предохранительного теплообменника	E, mm	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1220	R½/1220	R½/1220
Дымоход	F Ø mm J, mm	150 940 232	150 940 232	150 940 262	180 925 312	180 925 312	200 1050 312	200 1050 342	200 1050 372
Ревизионное отверстие дымохода	O, mm	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70
Опорожнение	Y, mm J, mm	G½/232 232	G½/232 232	G½/232 262	G½/232 312	G½/232 312	G1/232 312	G1/232 242	G1/232 272
Термометр	T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Терmostатический Регулятор тяги	R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Клапан воздушный поток	V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отверстие для подсоединения горелки	Z, Ø mm	176	176	176	176	176	176	215	215
Контейнер для золы и сажи	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Схема 13 /см. стр. 47/



12. РЕЦИКЛИРОВАНИЕ И ВЫБРАСЫВАНИЕ

Упаковочный материал сдайте для переработки согласно местным распоряжениям и требованиям. В конце жизненного цикла любого продукта, компонента, его должны утилизировать в соответствии с нормативными требованиями.

В соответствии с Директивой 2002/96/ ЕО, относительно отходов электрического и электронного оборудования, требуется утилизация вне нормального потока твердых бытовых отходов. Они должны быть переданы для переработки на авторизированное предприятие, отвечающее требованиям охранении окружающей среды.

Старое оборудование должно быть собрано отдельно от других отходов для переработки материалов, которые содержат вещества, плохо

воздействующие на здоровье и окружающую среду. Металлические запчасти, как и не металлические, продают лицензованным организациям для сбора металлических или не металлических отходов, предназначенных для переработки.

Они не должны рассматриваться в качестве бытовых отходов.



Περιεχόμενο

1.	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	23
1.1.	Επεξήγηση των συμβόλων	23
1.2.	Οδηγίες για την εγκατάσταση λεβητοστάσιου	23
1.2.1.	Οδηγίες για τον εγκαταστάτη	23
1.2.2.	Οδηγίες Χρήσης της εγκατάστασης	23
1.2.3.	Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση και ευφλεκτότητας των υλικών κατασκευής	24
2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	24
3.	ΚΑΥΣΙΜΑ	24
4.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	24
5.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	25
6.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	25
6.1.	Απαιτήσεις	25
6.2.	Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του λέβητα	25
6.3.	Έλεγχος για λό σφράγισμα των πόρτων	26
7.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	26
7.1.	Σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο	26
7.2.	Σύνδεση τον θερμοστάτη - ρυθμιστή αέρα	26
7.3.	Σύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας	26
7.4.	Σύνδεση του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης	27
7.5.	Διαγράμματα συνδεσμολογίας	28
8.	ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	28
9.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	28
9.1.	Γέμισμα και ανάφλεξη του λέβητα	28
9.2.	Ρύθμιση του λέβητα μέσω του θερμοστάτη - ρυθμιστή ελκυσμού	28
9.3.	Καθαρισμός του λέβητα	29
9.4.	Σημαντικές συστάσεις για την μακροπρόθεσμη και τη σωστή λειτουργία του λέβητα	29
10.	ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗ	29
12.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ WBS	29
12.1.	Γενικά Χαρακτηριστικά	29
12.2.	Τεχνικές παραμέτρους	30
13.	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	31
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχηματικές	40

1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1. Επεξήγηση των συμβόλων

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Σημαντικές συμβουλές ή προειδοποίηση σχετικά με τους όρους ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του λέβητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! - Λόγω θλάβης ή ακατάλληλης χρήσης θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! - Λόγω της δυσλειτουργίας ή λανθασμένης εγκατάστασης και λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος.

1.2. Απαιτήσεις προς την θέση για την εγκατάσταση του λέβητα

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, την απρόσκοπτή λειτουργία και τη συντήρηση του λέβητα.

Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρου μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προσέξτε στα στοιχεία για τον τύπο του λέβητα για πάνω στο αυτοκόλλητο παραγωγής και στα τεχνικά δεδομένα στο κεφάλαιο 11 για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του προϊόντος.

1.2.1. Οδηγίες για τον εγκαταστάτη

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να συμφωνούνται για την συγκεκριμένη χώρα με τους ειδικούς κανονισμούς και πρότυπα:

- Οι τοπικές προδιαγραφές για τα κτίρια για την εγκατάσταση, την παροχή αέρα και την απομάκρυνση των καυσαερίων, και το σύνδεση με καπνοδόχο.
- Οι κανονισμοί και τα πρότυπα για τον εξοπλισμό του συστήματος θέρμανσης με συστήματα ασφαλείας.

Κινδύνους πυρκαγιάς που συνδέονται με εύφλεκτα υλικά ή υγρά.

- Εύφλεκτα υλικά / υγρά να μην τοποθετούνται κοντά στο λέβητα.

- Δείξτε στο χρήστη της εγκατάστασης τις επιτρεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις από τα ύγρα αντικείμενα.

Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά BURNiT

Η κατάρτιση για τη συντήρηση και λειτουργία του λέβητα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Κίνδυνος δηλητηρίασης, ασφυξίας. Ανεπαρκής φρέσκο αέρα στο λεβητοστάσιο μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη απόληξη της εξάτμισης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα.

- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα και καυσαερίων δεν είναι μπλοκαρισμένη ή καλυμμένη.

- Σε περίπτωση θλαβών εάν δεν αφαιρούνται αμέσως, ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί και στον χρήστη - να δοθούν οδηγίες γραπτώς με τη θλάβη και το επακόλουθο κίνδυνο.

1.2.2. Οδηγίες χρήσης για την εγκατάσταση

Κίνδυνος δηλητηρίασης ή έκρηξης. Είναι δυνατώς η απομάκρυνση των δηλητηριώδων αερίων από την καύση των πλαστικών αποβλήτων υγρών.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το προδιαγραφόμενο κάψιμο σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Με τον κίνδυνο της έκρηξης, πυρκαγιάς ή διαφυγής των καυσαερίων μέσα στο δωμάτιο διακόψτε την λειτουργία του λέβητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού / θλάβων που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, λειτουργία

- Ο λέβητας μπορεί να εξυπηρετείται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες χρήσης.

- Ως καταναλώτης ζας επιτρέπεται μόνο για την εκτέλεση του λέβητα σε λειτουργία, να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία εξόδου του λέβητα για τη λειτουργία του λέβητα και τον καθαρισμό.

- Απαγορεύεται πρόσβαση στα παιδιά χωρίς επίβλεψη στο δωμάτιο με τον λέβητα που εργάζεται.

Η κατάρτιση για τη συντήρηση και λειτουργία του λέβητα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Κανόνες ασφαλείας για τη λειτουργία του από το χρήστη:

- Λειτουργία του λέβητα με μέγιστη θερμοκρασία 85°C, για το σκοπό αυτό, να ελέγχεται περιοδικά το λεβητοστάσιο.

- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά στην ανάφλεξη της πυρκαγιάς, όπως και στην αύξηση της ικανότητας του λέβητα.

- Συλλέξτε τέφρα σε άφλεκτο δοχείο με καπάκι.

- Καθαρίστε την επιφάνεια του λέβητα με τον άφλεκτο εξοπλισμό.

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα στο λέβητα ή κοντά του. (Δείτε το πρόγραμμα για τις ελάχιστες αποστάσεις)

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά στο λεβητοστάσιο.

1.2.3. Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση και ευφλεκτότητας των οικοδομικών υλικών

Στη χώρα σας, είναι δυνατόν να εφαρμόζουν άλλες ελάχιστες αποστάσεις από τα κάτω-αναφερόμενες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε με τον εγκαταστάτη σας. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αντικειμένων λέβητα καυσαερίων ή τοιχώματα του σωλήνα και πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 200 mm.

Σχήμα 1. Συνιστώμενη απόσταση από τα τοιχώματα του λέβητα /θλέπε σ. 40/



Για γενική ασφάλεια συνιστούμε ο λέβητας να τοποθετηθεί σε μια βάση με ύψος 100 mm από υλικό κατηγορίας A, βλ. Πίνακα 1.

GR

Πίνακας 1. Αναφλεξιμότητα των οικοδομικών υλικών

Κατηγορία Α - άφλεκτα	Πέτρα, τούβλο, κεραμικό πλακάκι, πηλό, λύσεις, γύψο χωρίς οργανικά πρόσθετα.
Κατηγορία Γ - επιβραδυντικά φλόγας	Γύψος πλακάκια, βασάλτη τσόχα, ενισχυμένα με ίνες γυαλιού, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Livenos, Velox, Heraklit.
Κατηγορία C1/ C2 μέσο όρο καύσιμα	Ξύλο οξιάς, δρυός Ρητινώδης ξυλεία, πολυεπίπεδη ξύλο
Κατηγορία C3 εύφλεκτα	Άσφαλτος, χαρτόνι, κυτταρίνη, πίσσα, ξύλο νοβοτάνη, φελλός, πολυουρεθάνη, πολυαιθυλένιο.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο λέβητας WBS έχει σχεδιαστεί για να καίνε στερεά καύσιμα - ξύλο, ξύλο-μπρικέτες κατηγορία B και άνθρακα. Σχεδιασμένος είναι για τη θέρμανση μεσαίων και μεγάλων δωματίων και έχει τη δυνατότητα για την εγκατάσταση σε καυστήρα φυσικού αερίου ή πετρελαίου.

Δοκιμασμένος είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 303-5.

- Κατασκευή.** Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας λέβητων με πάχος 5 χιλιοστά θαλάμου καύσης και 3 mm για το μανδύα ύδατος.
- Συμβατικός.** Λέβητας με απλό και εύκολο στη χρήση σχεδιασμό. Η εργασία ελέγχεται με θερμοστατικό έλεγχος της ώθησης, η οποία είναι καθαρά μηχανική συσκευή με υψηλή αξιοπιστία. Έτσι, με ρύθμιση του αέρα στον θάλαμο καύσεως επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του λέβητα.
- Αποτελεσματικός.** Για βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας, τα αέρια καύσης στο θάλαμο περνάνε τρεις-pass δρόμο. Ο μανδύας νερού αγγαλιάζει το θάλαμο καύσης για μέγιστη ανάκτηση θερμότητας. Ο εναλλάκτης θερμότητας απομονώνεται από

το εξωτερικό περιβάλλον μέσω βάτας υψηλής θερμοκρασίας πάχους 50 mm.

- Ασφαλής.** Η μάσκα σωλήνα θερμότητας του μανδύα νερού νερό προστατεύεται από αφαιρούμενο μεταλλικό πλέγμα. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του λέβητα.

- Καθολικός.** Σχεδιασμένος για την καύση στερεών καυσίμων, με την ικανότητα να προσαρμόζεται σε άλλα καύσιμα μέσω της εγκατάστασης καυστήρα δισκίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου, σε προβλεπόμενο φλάντζα στο κάτω μέρος της πόρτας του λέβητα.

- Η πόρτα για ανεφοδιασμό**
- Η πόρτα για τον καθαρισμό**
- Βαλβίδες αέρα για τη ρύθμιση αέρα**
- Θερμοστατικός ρυθμιστής της ώθησης**
- Βαλβίδα στην έξοδο της καμινάδας για ρυθμιζόμενο ώση**
- Προστατευτικός εναλλάκτης θερμότητας,**
- Διατάξεις ασφαλείας του λέβητα**

3. ΚΑΥΣΙΜΑ

Ο λέβητας μπορεί να λειτουργεί με το φυσικό, ακατέργαστο ξύλο, και με άνθρακα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν συμπτεμένο πλίνθων καυσίμων. Το μήκος του ξύλου μπορεί να είναι από 330 mm έως 500 mm. Η υγρασία στο καύσιμο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20%.

Για τη μεγιστοποίηση θερμιδική θερμότητα του ξύλου συνιστάται η χρήση ξύλου που έχει έντρωνει σε μια περίοδο 1,5 - 2 χρόνια. Υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία στο ξύλο μειώνει την θερμιδική αξία του και επομένως την ισχύς του λέβητα.

Σχήμα 2. Αναλογία με τη θερμιδική αξία του ξύλου έναντι υγρασίας σε αυτό /θλέπε σ. 40/

Πίνακας 2. Θερμιδική αξία των πιο γνωστών ξύλων

Είδος ξύλου	Ενέργεια που περιέχεται σε 1 kg.		
	kcal	kJoule	kWh
Άρκευθος	3900	16250	4,5
Πεύκο	3800	15800	4,4
Σημύδα	3750	15500	4,3
Δρυς	3600	15100	4,2
Οξύα	3450	14400	4,0

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Σας προτείνουμε τη μεταφορά του λέβητα σε συσκευασμένο σε μια παλέτα στο χώρο εγκατάστασης. Κατά την μεταφορά και εγκατάσταση, ανάλογα με το βάρος, να φορούν κατάλληλη ασφαλεία σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/CE. Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων με βάρος

που υπερβαίνουν τα 30 κιλά, απαιτεί τη χρήση παλετοφόρο, περονοφόρα ή άλλα ανελκυστήρα.

Ο λέβητας είναι σταθερά εγκλωβισμένος με συνδετήρες σε μια ξύλινη παλέτα.

Το περιβλήμα του λέβητα είναι συσκευασμένο σε κουτί από χαρτόνι.



Σημαντικό: Κατά την εγκατάσταση του λέβητα να αφαιρέστε τις ξύλινες παλέτες την οποία βρίσκεται ο λέβητας ξεβιδώστε τις βίδες με το κλειδί S13.

Πίνακας 3. Διαστάσεις του μοντέλου WBS

Μοντέλο	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Βάρος, kg
WBS 20	560	1020	125	1225	210
WBS 25	560	1020	125	1225	230
WBS 30	560	1020	125	1225	250
WBS 40	660	1080	125	1225	290
WBS 50	660	1080	125	1225	315
WBS 70	720	1200	125	1375	385
WBS 90	720	1200	125	1375	420
WBS 110	780	1200	125	1375	450

Σχήμα 3. Διαστάσεις λέβητα και παλέτα, μοντέλο WBS /θλέπε σ. 40/

παροχή αέρα για την καύση.

-Ο λέβητας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δωμάτια κατοικίας.

-Κάθε λεβητοστάσιο πρέπει να είναι σωστά υπολογιζόμενο σύμφωνα με διέξοδο για την έξοδο του λέβητα. Το άνοιγμα πρέπει να προστατεύεται με δίχτυ ή πλέγμα.

Μέγεθος του εξαερισμού δίνεται από τη φόρμουλα:

$$A = 6,02^* Q - \text{Όπου: } A - \text{επιφάνεια της τρύπας σε cm}^2, \\ Q - \text{ισχύς του λέβητα σε kW}$$

-Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον.

-Ακολουθήστε τις οδηγίες στην επίβλεψη κατασκευής, ειδικά τους ισχύοντες κανονισμούς καυσίμων και αποθήκευση εύφλεκτων υλικών από τις απαιτήσεις κατασκευής για εσωτερική εγκατάσταση και εξαερισμό.

-Ο λέβητας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία βάση με πιο μεγάλο εμβαδόν της βάσης του λέβητα σύμφωνα με το Σχήμα 1.

-Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μπορεί να καθαρισθεί και να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν ευκολότερα.

-Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το Σχήμα 1 για την εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει περιβλήμα στο λέβητα.

-Μην τοποθετείτε αντικείμενα από εύφλεκτα υλικά και υγρά στο / κοντά στο λέβητα.

6.2. Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος του λέβητα

Σχήμα 4. Τα στοιχεία του λέβητα περιβλήματος WBS /θλέπε σ. 41/

Πίνακας 4

No	Επωνυμία	τεμ
1	Πλαίνο με μόνωση	2
2	Πίσω πλευρά με μόνωση	1
3	Εμπρός κάτω πάνελ με μόνωση	1
4	Εμπρός επάνω πάνελ με μόνωση	1
5	Επάνω κάλυμμα με μόνωση και Θερμόμετρο	1
6	Θεμέλιο	1
7	Βίδα M5 x 16 mm	10
8	Πριτσίνι M8 x 16 mm	6
9	Αισθητήρας Θερμοκρασίας	1
10	Καθετήρας	1
11	Φίλερ αισθητήρα	1

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ



Ητοποθέτηση, η εγκατάσταση, και η ρύθμιση του λέβητα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο ειδικό. Ο ειδικός υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη για τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά και υγρά.

6.1. Απαιτήσεις:

-Το λεβητοστάσιο πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.

-Το λεβητοστάσιο πρέπει να εξασφαλίζεται σταθερή

Συνέπεια της συναρμολόγησης:

Βήμα 1	Συναρμολόγηση των πλαινών προς το θεμέλιο με 2 τεμ. πριτίσινα M8 x 16 mm.
Βήμα 2	Συναρμολόγηση του πίσω πάνελ προς το θεμέλιο με 2 τεμ. M8 x 16 mm πριτίσινα. και προς τα πλευρικά φύλλα μέσω 2 τεμ. βίδων M5 x 50 mm.
Βήμα 3	Συναρμολόγηση του εμπρός κάτω πανέλ προς τα πλευρικά μέσω 2 τεμ. βίδων M5 x 50 mm.
Βήμα 4	Συναρμολόγηση του μπροστινού πάνω πάνελ προς τα πλευρικά μέσω 2 τεμ. βίδων M5 x 50 mm.
Βήμα 5	Συναρμολόγηση του αισθητήρα της θερμοκρασίας με την τοποθέτηση καθετήρα στην υποδοχή για τον αισθητήρα.
Βήμα 6	Συναρμολόγηση του επάνω κάλυμμα για τα πλαινά μέσω 4 τεμ. βίδων M5 x 16 mm.

* Απαραίτητο ργαλείο για τη συναρμολόγηση του περιβλήματος – κατσαβίδι (κατσαβίδι σταυρός).

6.3. Έλεγχος για το καλό σφράγισμα των πόρτων

Ανοίξτε τις πόρτες του λέβητα. Τοποθετήστε τις λωρίδες χαρτού και στις τεόσερις πλευρές των θυρών και κοντά, έτσι που τμήματα από τις ταίνιες να είναι έξω. Τραβήξτε την ταίνια χαρτί. Αν σπάσεται στην αφαίρεση, οι πόρτες ήταν σφραγισμένες.

	Εάν είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση των βαρών πορτών ή αντικατάσταση του σχοινιού μόνωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστήτη σας.
	Προσοχή! Η κακή ρύθμιση των μεντεσέδων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή αέρα από τις πόρτες και ανεξέλεγκτη καύση του λέβητα.

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΈΒΗΤΑ

7.1. Σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο

Σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο πρέπει πάντα να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η καμινάδα πρέπει να παρέχει αρκετή πρόσφυση για τον εξαερισμό καπνού κάτω από όλες τις συνθήκες.

Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα απαιτείται η κατάλληλη διαστασιολόγηση της καπνοδόχου καθεαυτή, επειδή εξαρτάται από το σχέδιο καύσης, τη δύναμη και τη ζωή του λέβητα.

Σχέδιο καπνοδόχου είναι σε λειτουργική σχέση με διάμετρο, το ύψος της και την τραχύτητα των εσωτερικών τοιχωμάτων. Ο λέβητας πρέπει να συνδέεται με ένα χωριστό καμινάδα. Η διάμετρος της καπνοδόχου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το στόμιο του λέβητα. Η καπνοδόχος πρέπει

να συνδεθεί με το άνοιγμα της καμινάδας. Από την άποψη των μηχανικών ιδιοτήτων η καμινάδα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά σφραγισμένη (για την αποτροπή της έκλυσης αερίων) και να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για καθάρισμα. Το εσωτερικό τημάτα της καμινάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μέγεθος τον επιβινόν τημάτα της καμινάδας και δεν πρέπει να μειώνεται. Μην χρησιμοποιείτε γόντα. Η πόρτα για τον καθαρισμό πρέπει να εγκαθίσταται στο κατώτερο τημάτα της καπνοδόχου. Η καμινάδα τοίχου πρέπει να είναι τριών στρωμάτων, και μέση στιβάδα να είναι ορυκτό μαλλί. Το πάχος της μόνωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30 mm στην εγκατάσταση καμινάδα στο εσωτερικό του κτιρίου και 50 mm σε πάχος όταν τοποθετείται έξω.

Σχήμα 5. συσχέτιση μεταξύ της εξόδου του λέβητα και τις παραμέτρους της καμινάδας /βλέπε σ. 41/

Η εσωτερική διάμετρος της καπνοδόχου εξαρτάται από τι πραγματικό ύψος της και την ισχύ του λέβητα (βλ. εικ. 5). Παρακαλούμε εμπιστευτείτε την επιλογή της καμινάδας και εγκατάσταση της στον καταρτισμένο επαγγελματία. Η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ του λέβητα και της καπνοδόχου είναι 300 - 600 mm.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχήμα είναι τυπικά.
Ο ελακυσμός εξαρτάται από την διάμετρο, το ύψος, την τραχύτητα επιφανείας των καπνοδόχων και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των προϊόντων της καύσης και στον εσωτερικό αέρα. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε καμινάδα με καπάκι. Ο ειδικός για τη θέρμανση πρέπει να κάνει το ακριβές μέγεθος της καμινάδας.

7.2. Σύνδεση των θερμοστάτη - ρυθμιστή αέρα

Αφαιρέστε το μοχλό και κοκκία και βιδώστε τον ρυθμιστή προς το λέβητα, όπως αναφέρεται στο σχήμα. Συνδέστε τον στην βαλβίδα μέσω της αλυσίδας του υδροχλωρικού πόρτας του λέβητα. Ελέγξτε την βαλβίδα (βλέπε παράγραφο 9.2)

Σχήμα 6 /βλέπε σ. 42/

7.3. Συνδέστε το εναλλάκτη θερμότητας ασφάλειας

Διενεργείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό επαγγελματικό / υπηρεσία.

Ο WBS λέβητας είναι εφοδιασμένος με εναλλάκτη θερμότητας ασφάλειας (κύκλωμα ψύξης). Συνδέεται με θερμοστατική βαλβίδα στο δίκτυο ύδρευσης. Κατά τη θέρμανση, η θερμοστατική βαλβίδα αποτυχάνει κρύο νερό από το δίκτυο ύδρευσης, η οποία διέρχεται διαμέσου του εναλλάκτη θερμότητας και απομακρύνει τη θερμότητα

από τον λέβητα. Μετά την εκτέλεση μεταφοράς θερμότητας, το νερό αδειάζετε στην αποχέτευση. Ο εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας παρέχει ασφαλή απομάκρυνση της περίσσειας θερμότητας, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον ενέργεια. Αυτό διασφαλίζει ότι το νερό στο χιτώνιο νερού του λέβητα δεν θα υπερβαίνει τους **95°C**.

Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας του νερού ψύξεως που ρέει διαιμέσου του εναλλάκτη θερμότητος ασφαλείας δικτύου παροχής νερού πρέπει να είναι εντός $2 \div 10$ bar. Χρειάζεται ρυθμός ροής μικρότερη από 12 λίτρα / λεπτό.

Συνέδετε εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας σύμφωνα με την υδραυλικό κυκλώματος με θερμοστατική βαλβίδα. Στην είσοδο πριν την θερμοστατική βαλβίδα τοποθετήστε φίλτρο.

Σχήμα 7. Σύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας /θλέπε σ. 42/

- 1. Παροχή νερού (πίεση 6 - 10 bar)**
- 2. Αποστράγγιση (αποχέτευση)**
- 3. Λέβητας WBS**
- 4. Είσοδος του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας**
- 5. Αισθητήρας για BVTS θαλβίδα**
- 6. Έξοδος του εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας**

7.4. Σύνδεση του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης.

	Διενεργείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό επαγγελματικό / υπηρεσία.
--	---

Όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα θέρμανσης πρέπει να εγκατασταθεί βαλβίδα ασφαλείας 3 bar και ένα δοχείο διαστολής. Μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας, δοχείο διαστολής και λέβητα δεν πρέπει να έχουν βαλβίδες αντεπιστροφής.

	Απαιτείται η εγκατάσταση τρίοδου βαλβίδας (Laddomat ή άλλως), ή τεσσάρων κατευθύνσεων αναμικτήρα, παρέχοντας ελάχιστη θερμοκρασία του ψυκτικού που εισέρχεται στο λέβητα από το σύστημα θέρμανσης να είναι 65°C .
--	--

Πίνακας 4. Πιθανά προβλήματα και την πρόληψή τους

Λόγος	Απομάκρυνση
Ζημιές στην εγκατάσταση	
1. Λόγω της διαρροής συνδέσεις	1. Εγκατάσταση σωλήνων σύνδεσης χωρίς τάση στο λέβητα. Συνέδετε την έξοδο της εγκατάστασης θέρμανσης στη διασταύρωση Β. Συνέδετε την είσοδο της εγκατάστασης θέρμανσης προς την σύνδεση Α. Τοποθετήστε στην έξοδο για εκκένωση το υδροστάτιο Y, το οποίο περιλαμβάνεται στο σετ.
2. Εξαιτίας της συσσώρευσης των καταδέσεων. Με συμπύκνωση και η πίσσα μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση και να μειωθεί η διάρκεια ζωής του λέβητα.	2. Απαιτούμενη εγκατάσταση της τριών δρόμων θερμοστατικής βαλβίδας που αποτρέπει την μείωση την θερμοκρασία εισόδου των 65°C. Η θερμοκρασία εισόδου πρέπει να είναι - Με σκοπό παράταση της διάρκειας ζωής του λέβητα, συνιστάται τουλάχιστον 65 °C, η θερμοκρασία της εγκατάστασης της δεξαμενής αποθήκευσης με χωρητικότητα 55 εξόδου του νερού του λέβητα πρέπει να είναι μεταξύ 80 °C και 85 °C.
3. Λόγω ψύξεως	3. Εάν το σύστημα θέρμανσης συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεις δεν είναι χτισμένο με αντιπαγετική προστασία, σας συνιστούμε να γεμίσετε το σύστημα θέρμανσης με υγρό χαμηλού σημείου πήξης και ουσία για προστασία από διάβρωση και ψυξή.
Η ισχύς είναι πολύ χαμηλή	
1. Η ώθηση είναι ανεπαρκής	1. Ελέγχετε κατάσταση της ώθησης της καμινάδας και μετρήστε την ώθηση. (Αυτό γίνεται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία)
2. Η θερμαντική αξία του καυσίμου είναι πολύ χαμηλή.	2. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε αρκετά ξηρό καύσιμο. Όταν χρησιμοποιείται καύσιμο με υψηλό θαυμό υγρασίας είναι πιθανό ο λέβητας για να εργαστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά από μια σημαντικά μειωμένη δύναμη επαναφόρτισης ενώ ξηρανθεί το καύσιμο εντός του θαλάμου καύσεων.

3. Η παρουσία των καταθέσεων της 3. Καθαρίστε τη βαλβίδα εξαγωγής και να εξασφαλίσετε ότι η αιθάλης και / ή πίσσα στην βαλβίδα κίνηση του μοχλού για το άνοιγμα και το κλείσμα σφραγίζει εξαγωγής στον άνω θάλαμο, αποτρέποντας καλύτερα το άνοιγμα για την εξάτμιση στο ανώτερο θάλαμο. ερμητικά κλειστό της.

(Αυτό γίνεται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία)

4. Η παρουσία των καταθέσεων της αιθάλης και / ή πίσσα σε σωλήνες σωλήνα υδροχιτώνιο καπνού στο πίσω μέρος του λέβητα.

4. Καθαρίστε με το βουρτσάκι που παρέχεται με το σετ των εργαλείων καθαρισμού την επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας του σωλήνα καπνού. Μόλις καθαρίσετε την αιθάλη αφαιρέστε μέσω της θυρίδας ελέγχου στο πίσω μέρος του λέβητα. Αυτό γίνεται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

Υψηλή Θερμοκρασία νερού λέβητα και μαζί μ' αυτό σώματα χαμηλής θερμοκρασίας.

1. Υδραυλική αντίσταση είναι υπερβολικά υψηλή.
2. Αέρας στο σύστημα
3. Ανεργος κυκλοφορητής

Βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής είναι καλά επιλεγμένος και το σύστημα θέρμανσης είναι καλά βαθμονομημένο. (Υποχρεωτικά είναι να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας.)

GR

7.5. Σχήματα συνδεσμολογίας



Διενεργείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό επαγγελματικό / υπηρεσία.

Σχήμα 8. Σύνδεση του λέβητα WBS με τρίοδη βαλβίδα /βλέπε σ. 43/



Σχήμα 9. Σύνδεση του λέβητα WBS με ρυθμιστικό P και τρίοδη βαλβίδα /βλέπε σ. 44/



Σχήμα 10. Σύνδεση του λέβητα WBS με combi λέβητα KSC2, ηλιακό πάνελ- συλλέκτη PK και τρίοδη βαλβίδα /βλέπε σ. 44/



Σχήμα 11 Σύνδεση του λέβητα WBS με ηλιακό θερμοσίφωνα SON, ρυθμιστικό P ηλιακό πάνελ- συλλέκτη PK και τρίοδη βαλβίδα /βλέπε σ. 44/



8. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πίνακας 6

Πρόβλημα	Πρόληψη
Πιθανότητα βλάβης εξοπλισμού λόγω τάσης στο υλικό λόγω των διαφορών θερμοκρασίας.	Γεμίστε το σύστημα εξόδου θερμανσής μόνο το κρύο (θερμοκρασία λόγω των διαφορών εισόδου θα πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 40°C).
Κίνδυνος βλάβης στο σύστημα οφείλεται σε συσσώρευση αποθέσεων.	- Μην θέτετε σε λειτουργία το λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του μερικού φορτίου - Η θερμοκρασία στην είσοδο του λέβητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 65°C, η θερμοκρασία του νερού του θερμομότερη από 80°C και 85°C.
Συμπύκνωση και εναπόθεση της πίσσας μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του λέβητα.	- Η θερμοκρασία στην είσοδο του λέβητα δεν πρέπει να είναι μεταξύ 80°C και 85°C. - Για την θέρμανση του ζεστού νερού κατά το καλοκαίρι χρησιμοποιήστε το λέβητα για συντομία.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

9.1. Γέμισμα και ανάφλεξη του λέβητα

Κατά την αρχική ανάφλεξη του λέβητα διαμορφώνεται συμπύκνωση, η οποία στη συνέχεια χύνεται (δεν είναι το ελάττωμα του λέβητα).

Το καύσιμο γεμίζεται από θάλαμο, καθώς συνίσταται τα κομμάτια ξύλου να είναι με το μήκος του θαλάμου καύσεως και να είναι καλά διατεταγμένα με όσο δυνατώς είναι με πο λίγο κενά αέρος. Οι δύο πόρτες του λέβητα κλείνονται και πρέπει να είναι καλά σφραγισμένες. Ανοίγονται ο θερμοστάτης - ρυθμιστής ελκυσμού και η βαλβίδα της καμινάδας για να ανάψει το λέβητα. Μόλις φθάσει θερμοκρασία του λέβητα 85°C, ρυθμίζονται η βαλβίδα της καμινάδας και η βαλβίδα εισαγωγής αέρα στο κάτω μέρος της πόρτας του λέβητα. Η θέση της βαλβίδας εισαγωγής αέρα ελέγχεται από τον θερμοστάτη - ρυθμιστή ελκυσμού.

Κατά την καύση υγρού ξύλου ο λέβητας δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

- Αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου
- Δεν φθάνει την επιθυμητή ισχύ
- Η διάρκεια ζωής του λέβητα και της καμινάδας μειώνονται.

Προσοχή! Να διατηρείται η θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 65°C και 85°C.

9.2. Ρύθμιση του λέβητα μέσω του θερμοστάτη - ρυθμιστή ελκυσμού

Ρύθμιση. Προθερμάνετε το λέβητα στους 80°C. Η βαλβίδα ρυθμίσεως τοποθετείται σε θέση που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που υποδεικνύεται από το θερμόμετρο. Σε κάθετη συναρμολόγηση ισχύουν οι κόκκινοι αριθμοί και το κόκκινο σημείο του δείκτη.

Δοκιμή της λειτουργίας του θερμοστάτη. Με τη βαλβίδα ρύθμισης ρυθμίστε την θερμοκρασία, που δείχνεται στο θερμόμετρο μέσα στο λέβητα. Σε μέγιστη θερμοκρασία 95°C, η βαλβίδα πρέπει να είναι κλεισμένη.

9.3. Καθαρισμός του λέβητα

Προσοχή! Θερμές επιφάνειες.
Πριν από κάθε καθαρισμό του λέβητα
βεβαιωθείτε ότι είναι σβήστος και κρύος.

Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να διεξάγονται περιοδικώς και ποιοτηκώς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από 3 έως 5 ημέρες. Τα τέφρα που συσσωρεύονται στο θάλαμο καύσεως, η συμπυκνωμένη υγρασία και οι καταθέσεις πίσσας μειώνουν σημαντικά την μακροζωία του λέβητα και την ισχύ και τις ιδιότητες μεταφοράς θερμότητας της κατεστραμμένης επιφάνειάς του.

Κατά την έναρξη νέας περιόδου θέρμανσης συνιστάται ο καθαρισμός του λέβητα από την αρμόδια υπηρεσία.

Συνιστάμε τον καθαρισμό του περιέκτη σκόνης στην περιοχή από 3 έως 5 ημέρες, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την τέφρα σε σωλήνες καπνού. Χρησιμοποιήστε τη σέσουλα.

Προσοχή! Στις στάχτες μπορεί να σημαίνει κάρβουνα. Απορρίψτε τις στάχτες μόνο στους προσαρμοσμένες τόπους. Στο δυσχείο απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

9.3.1. Προετοιμασία για τη νέα σεζόν θέρμανσης. Συνιστώμενες διαδικασίες για τη συντήρηση του λέβητα:

1. Αφαιρέστε τις εσωτερικές πόρτες ασφαλείας στο θάλαμο καύσης του λέβητα. Καθαρίστε καλά το θάλαμο καύσης του λέβητα με μεταλλική βούρτσα. Αφαιρέστε πολυεπίπεδη πίσσα και αιθάλη. Αυτές επηρεάζουν δυσμενώς την κανονική θερμότητα.

2. Καθαρίστε καλά τα πλευρά το νερό. Αφαιρέστε συσσωρευμένη τέφρα και αιθάλη χρησιμοποιώντας την σέσουλα και την βούρτσα από τον εξοπλισμό.

3. Αφαιρέστε το καπάκι ελέγχου, που βρίσκεται κάτω από την καμινάδα του λέβητα και καθαρίστε την τέφρα που συσσωρεύεται εκεί.

Προσοχή! Αντικαταστήστε τη τοιμούχα του καπακιού ελέγχου με νέο καπάκι αν η ακεραιότητά της έχει παραβιαστεί.

4. Καθαρίστε το μέταλλο σχάρα στο κάτω μέρος του λέβητα. Ελέγχετε εάν το χάσμα μεταξύ των σωλήνων καπνού έχουν καθαριστεί καλά. Η παρουσία της πίσσας ή εύφλεκτων υλικών στον θάλαμο καύσεως του λέβητα επιδεινώνει κανονική διαδικασία καύσης.

If necessary, adjustment of boiler doors or replacing insulation rope, please contact in your installer.

9.4. Σημαντικές συστάσεις για την μακροπρόθεσμη και τη σωστή λειτουργία του λέβητα

-Πρέπει να διενεργείται περιοδική συντήρηση του λέβητα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.3.

-Σχετική υγρασία του καυσίμου δεν θα πρέπει να

υπερβαίνει το $15\% \div 20\%$.

-Κατά την απελευθέρωση του αερίου εντός του θαλάμου καύσεως μπορεί να σχηματίζονται πίσσα και συμπυκνώματα (καούρα). Για να γίνει αυτό, εγκαταστήστε μια βάνα ανάμιξης, η οποία ρυθμίζεται έτσι ώστε η ελάχιστη θερμοκρασία του νερού επιστροφής στον λέβητα να είναι 65°C . Αυτό επεκτείνεται τη διάρκεια ζωής του λέβητα και την εγγύηση του. Η θερμοκρασία λειτουργίας του νερού στο λέβητα πρέπει να είναι $65^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$.

-Δεν συνιστάται συνεχής λειτουργία του λέβητα σε ισχύ χαμηλότερη από **50%**.

-Χρησιμοποιώντας αντλία κυκλοφορίας, ο λέβητας πρέπει να ελέγχεται από ένα εξωχριστό θερμοστάτη για την παροχή της καθορισμένης ονομαστικής θερμοκρασίας του νερού επιστροφής.

-Η οικολογική εργασία του λέβητα είναι στην ονομαστική ισχύ.

-Συνιστάται η εγκατάσταση της δεξαμενής αποθήκευσης και αντλία με θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης στο λέβητα. Ο όγκος της δεξαμενής αποθήκευσης είναι $551 / 1\text{kW}$ εγκατεστημένη ισχύ.

-Η κατάρτιση για τη συντήρηση και λειτουργία του λέβητα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Σε περίπτωση που δεν έχουν συντηρηθεί οι οδηγίες που περιγράφονται στο βιβλίο και οι προϋποθέσεις συναρμολόγησης και εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του λέβητα, η εγγύηση του ακυρώνεται.

10. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι όροι εγγύησης περιγράφονται στο Βιβλίο συντήρησης που επισυνάπτεται στο σετ.

11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ WBS

11.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα:

-Ο θάλαμος καύσης είναι με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας και χαμηλή αντίσταση του θαλάμου

-Η μεγάλη και άνετη πόρτα του θαλάμου διευκολύνει τη φόρτωση με στερεά καύσιμα (ξύλο μήκους μέχρι 50 εκατοστών).

-Οι ραβδώσεις στην επιφάνεια του θαλάμου καύσης και η τρίοδη πορεία των καπνών τρόπος βελτιώνουν τη μεταφορά θερμότητας.

-Η ανταλλάξιμη μεταλλική σχάρα προστατεύει το σωλήνα από τη σχάρα φωτιάς.

-Η κάτω φλάντζα της πόρτα για προαιρετική εγκατάσταση του καυστήρα πελετών, πετρελαίου ή φυσικού αερίου

-Μέσα ασφαλείας:

Ο λέβητας διαθέτει με τρία ανεξάρτητες προστασίες

υπερθέρμανσης.

1. Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar

2. Πηνίο έκτακτης ανάγκης (ασφαλιστικός εναλλάκτης θερμότητας) έχει ενσωματωθεί στο

πάνω μέρος του υδροχιτώνιου, το οποίο μπορείτε να συνδέσετε με θερμοστατική βαλβίδα.

3. Βαλβίδα αντεπιστροφής συναρμολογημένη στον ανεμιστήρα

Σχήμα 12. Στοιχεία λέβητα WBS /θλέπε σ. 47/

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ένδειξη θερμοκρασίας | 8. Μεταλλική σάρα |
| 2. Περίρρομμα | 9. Δοχείο για στάχη και καπνιά |
| 3. Μόνωση υψηλής αποτελεσματικότητας | 10. Φλάντζα καυστήρα (προαιρετικό) |
| 4. Ασφαλιστικός εναλλάκτης θερμότητας | 11. Καμινάδα |
| 5. Τρίοδη πορεία των καυσάριων | 12. Έξοδος ζεστού νερού |
| 6. Υδροχιτώνιο | 13. Θερμοστάτης - ρυθμιστής |
| 7. Θάλαμος καύσης | 14. Βαλβίδα εισαγωγής αέρα |

11.2. Τεχνικές προδιαγραφές

	WBS 20	WBS 25	WBS 30	WBS 40	WBS 50	WBS 70	WBS 90	WBS 110
Ονομαστική ισχύς kW	20	25	30	40	50	70	90	110
Ελάχιστη / Μέγιστη ισχύς kW	15÷20	20÷25	25÷30	35÷40	40÷50	50÷70	70÷90	90÷110
Ύψος, H mm	1145	1145	1145	1145	1145	1285	1285	1285
Πλάτος, L / Βάθος, D mm	464/870	464/930	524/930	624/930	624/990	624/1110	684/1110	744/1110
Όγκος του υδροχιτώνιου I	60	75	82	96	106	134	145	162
Όγκος του θαλάμου I καύσης	55	62	74	94	103	170	191	212
Αντίσταση του υδροχιτώνιου $\Delta t=20$, K	Pa/mbar	10/0,10	11/0,11	12/0,12	15/0,15	26/0,26	22/0,22	26/0,26
Απαραίτητος ελκυσμός της καυσιμάδας	Pa/mbar	16/0,16	20/0,20	21/0,21	23/0,23	24/0,24	38/0,38	47/0,47
Μόνωση	Λέβητα Πόρτων				Bάτα ανθεκτική στη υψηλή θερμότητα Bάτα ανθεκτική στη υψηλή θερμότητα			
Προτεινόμενο καύσιμο	ξύλο, Σχ. Υγρασία 20%; Μπρικέτες ξύλου; άνθρακας και το ξύλο	/50%+50%						
Διαστάσεις των κενών της φόρτισης	mm	330/250	330/250	390/250	490/310	490/310	490/310	550/310
Μήκος των ξύλων	mm	400	400	500	500	500	600	600
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85
Πίεση λειτουργίας	bar	3	3	3	3	3	3	3
Βάρος kg		225	245	265	310	330	410	445
Eίσοδος κρύου νερού	A, mm	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/450	R1½/430	R1½/430
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Έξοδος ζεστού νερού	B, mm	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1165	R1½/1315	R1½/1315
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Φωλιά του αισθητήρα ή της βαλβίδας	K, mm	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1225	G½/1225
Είσοδος / έξοδος ασφαλείας εναλλάκτη	E, mm	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1202	R½/1202
Καμινάδα	F ∅ mm	150 925	150 925	150 910	180 910	180 1045	200 312	200 342
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Καμινάδα φρεατίων	O, mm	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70
Εκκένωση	Y, mm	G½/232	G½/ 212	G½/232	G½/232	G½/232	G1/232	G1/232
J, mm	232	232	262	312	312	312	342	372
Ένδειξη θερμοκρασίας	T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Θερμοστατική ρυθμιστή R σχέδιο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Βαλβίδα αέρα V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Οπές συναρμολόγησης του καυστήρα Z, Ø mm	176	176	176	176	176	176	215	215
Δοχείο για στάχτη και καπνιά X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Σχήμα 13 /θλέπε σ. 47/ 

12. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μέρος των συσκευασιών που κατασκευάζονται από ξύλο ή χαρτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καύση στο λέβητα. Δώστε το άλλο υλικό συσκευασίας για την επεξεργασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις.

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος οποιωνδήποτε συστατικών πρέπει να απορρίμπονται σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Θα πρέπει να ληφθούν για την εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα άλλα απορρίμματα για ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν ουσίες που επηρεάζουν την κακή υγεία και το περιβάλλον.

Τα μεταλλικά μέρη, όπως και μη μεταλλικά πωλούνται σε εγκεκριμένες οργανώσεις για τη συλλογή μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων για ανακύκλωση. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απόβλητα.



GR

CONTINUT

1.	EXPLICAREA SIMBOLURILOR SI MASURILOR DE SECURITATE	33
1.1.	Explicarea simbolurilor	33
1.2.	Indicatii privind incaperea de montare a cazanului	33
1.2.1.	Indicatii pentru instalator	33
1.2.2.	Indicatii pentru utilizatorul instalatiei	33
1.2.3.	Distante minime dintre cazonul montat si materialele de constructii inflamabile	33
2.	DESCRIEREA PRODUSULUI	34
3.	COMBUSTIBILI	34
4.	TRANSPORTAREA CAZANULUI	34
5.	LIVRAREA CAZANULUI	35
6.	MONTAREA CAZANULUI	35
6.1.	Cerinte	35
6.2.	Montarea/ demontarea captuselei cazonului	35
6.3.	Verificarea etanseitatii usilor	35
7.	INSTALAREA CAZANULUI	36
7.1.	Legarea cazonului la cosul de fum	36
7.2.	Legare schimbator de caldura de siguranta	36
7.3.	Legarea cazonului la instalatia de incalzire	36
7.4.	Scheme de conectare	36
8.	UMPLEREA INSTALATIEI DE INCALZIRE	37
9.	EXPOATAREA CAZANULUI	37
9.1.	Alimentarea si aprinderea cazonului	37
9.2.	Reglarea cazonului prin regulatorul termostatice de tiraj	37
9.3.	Curatarea cazonului	37
9.4.	Recomandari importante pentru o exploatare corecta si de lunga durata a cazonului	38
10.	CONDITII DE GARANTIE	38
12.	CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CAZANULUI PE COMBUSTIBIL SOLID WBS	38
12.1.	Caracteristici generale	38
12.2.	Parametri tehnici	39
13.	RECICLARE SI COLECTARE	39
	ANEXA - Scheme	40

RO

1. EXPLICAREA SIMBOLURILOR SI MASURIOR DE SECURITATE

1.1. Explicarea simbolurilor

- ATENTIE! Recomandare sau avertisment serios privind conditiile de montaj si exploatare a produsului.
- ATENTIE! - Recomandare importanta privind conditiile de montaj si exploatare a produsului.
- PERICOL DE INCENDIU! - posibile incendi, din cauza unor defectiuni sau montaj incorrect.
- INFORMATIE - Informatie importanta privind exploatarea corecta a produsului.

1.2. Indicatii privind incaparea de montare a cazanului

Prezentele instructii contin informatie importanta pentru montarea corecta si in siguranta, punerea in exploatare, deservirea corecta si intretinerea cazanului de incalzire. Cazanul poate fi folosit la incalzirea incapelerilor, numai in modul descris in prezentele instructii. Priviti cu atentie tipul cazanului inscris pe stikerul producatorului si datele tehnice de la capitolul 11, pentru a asigura exploatarea corecta a produsului.

1.2.1. Indicatii pentru instalator

La instalare si exploatare, trebuie respectate normele si prescriptiile specifice tarii respective:

- dispozitiile locale din domeniul constructiilor privind montarea, alimentarea cu aer si eliminarea gazelor de ardere, precum si legarea la cos.
- dispozitiile si normele de echipare a instalatiei de incalzire cu dispozitive de siguranta.



Folositi numai piese originale BURNit



PERICOL de otravire, asfixiere. Insuficienta aerului proaspăt în incaperile cazaunului, poate duce la scurgeri periculoase de gaze de ardere în timpul exploatarii gazaunului.

- Verificati daca orificiile de intrare a aerului si orificiile de evacuare a gazului de ardere, nu sunt infundate sau inchise.

- Daca neregularitatile nu se elimina imediat, atunci cazonul nu trebuie exploatat, iar utilizatorul trebuie sa fie instruit in scris despre aceasta neregularitate si pericolul ce se poate ivi.



PERICOL de incendiu la arderea de materiale sau lichide inflamabile.

- Materialele/ lichidele usor inflamabile sa nu se tina in apropierea cazaunului de incalzire.

- Indicati utilizatorului instalatiei distanta minima pentru obiectele din jurul cazaunului.



Clientul trebuie sa fie supuse cazon instruire in domeniul intretinerii de catre instalatorul autorizat / centru de service.

1.2.2. Indicatii pentru utilizatorul instalatiei

	PERICOL de otravire sau explozie. Posibila eliminare de gaze otravitoare, la arderea de deseuri, mase plastice sau lichide. -Folositi numai combustibilul descris in prezentul manual. -In caz de pericol de explozie, aprindere sau eliminare de gaze de ardere in incapere, opriti cazonul din exploatare.
--	--

	ATENTIE! Pericol de vatamare / defectarea instalatiei din cauza unei exploatarii incorecte. - Cazonul de incalzire poate fi deservit numai de persoane care si-au insusit prezentele instructiuni de utilizare. - Doar utilizatorul poate sa puna in exploatare cazonul, sa regleze temperatura cazonului, sa-l opreasca din exploatare si sa-l curate. - Se interzice accesul copiilor fara supraveghere in incaperile unde cazonul functioneaza.
--	--

	Clientul trebuie sa fie supuse cazon instruire in domeniul intretinerii de catre instalatorul autorizat / centru de service.
--	---

Reguli de siguranta la exploatarea cazaunului de catre utilizator:

- Exploatati cazonul la o temperatura maxima de **85°C** si verificati periodic incaparea de functionare a cazaunului.
- Nu folositi lichide usor incendiabile la aprinderea focului, precum si la cresterea puterii cazaunului.
- Strangeti cenusia intr-un vas care nu se aprinde.
- Curatati suprafata cazaunului de incalzit numai cu mijloace care nu se aprind.
- Nu asezati obiecte inflamabile pe cazon sau in apropierea acestuia (vezi schema cu distantele minime).
- Nu depozitati materiale inflamabile in incaperea unde se afla instalat cazonul.

1.2.3. Distantele minime dintre cazonul montat si materialele de constructii inflamabile

Este posibil ca in tara Dumneavoastra, distantele minime ce sunt indicate mai jos, sa fie diferite de acestea. Consultati-vă cu instalatorul. Distanța minima dintre cazon sau teava cu gazele de ardere si peretii din jur, trebuie sa fie de cel putin **200 mm**.

Schema 1. Distanța recomandată dintre cazon si pereti / consultați pagina 40/

Recomandare: cazonul sa se aseze pe un fundament cu inaltimea de 100 mm, din material clasa A. Vezi tabelul 1.

Tabelul 1. Inflamabilitatea materialelor de constructie

Clasa A - neinflamabile	Piatra, ceramica, placi de ceramica, lut, solutii folosite in domeniul materialelor de constructii, tencuiala fara adaosuri organice.
Clasa B – greu inflamabile	Placi de gips-carton, filtru de bazalt, sticla stratificata, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.
Clasa C1/C2 mediu inflamabile	Material lemnos de fag, stejar. Material lemnos rasinos, material lemnos stratificat.
Clasa C3 usor in flamabile	Asfalt, carton, celuloza, catran, lemn stratificat, plută, poliuretan, polietilena.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Cazanul WBS este construit pentru arderea de combustibil solid – lemn, brichete din lemn clasa B si carbuni. Este destinat incalzirii incaperilor mari si mijlocii si ofera posibilitatea montarii de arzator pe peleti, gaz sau motorina. Este testat conform normelor europene EN 303-5.

- Constructie.** Corpul cazanului este construit din otel cu grosime de 5 mm. - pentru camera de ardere si 3 mm. - pentru camasa de apa.

- Conventional.** Este un cazan cu un design simplificat si usor de exploatat. Procesul de ardere de controlarea de un regulator termostatic de tiraj, cu un grad inalt de siguranta. Prin reglarea aerului din camera de ardere, se obtine un regim optim de functionare a cazanului.

- Efectiv.** Pentru un mai bun schimb de caldura, gazele de ardere din camera au trei cai. Manta de apa imbraca in totalitate camera de ardere, pentru o utilizare cat mai efectiva a caldurii degajate. Corpul cazanului este izolat de mediul inconjurator prin vata rezistenta la temperaturi crescute cu grosime de 50 mm.

- Sigur.** Grilajul din tevi schimbatoare de caldura a mantelei de apa, este protejata de un grilaj metalic inlocuibil. Elemente de siguranta garanteaza o functionare in siguranta a cazanului.

- Universal.** Cazanul este destinat arderii de combustibil solid, cu posibilitatea adaptarii si pe alt tip de combustibil, prin montarea de arzator pe peleti, de gaz sau motorina la flansa prevazut in acest scop la usa inferioara a cazanului.

- Usa pentru alimentarea cu combustibil.**
- Usa pentru curatirea cazanului.**
- Clapete pentru intrarea aerului in cazan.**
- Regulator termostatic tiraj.**
- Clapeta ieșire cos pentru reglare tiraj.**
- Schimbator de caldura de siguranta.**
- Dispozitive de siguranta ale cazanului.**

3. COMBUSTIBILI.

Cazanul de incalzire poate functiona numai cu material lemnos natural si netratat, sau cu carbuni. La fel, se pot folosi combustibili presati si brichete. Lungimea lemnelor poate fi cuprinsa intre 330 mm – pana in 500 mm. Umiditatea lemnului nu trebuie sa depaseasca 20%. Pentru o utilizare maxima a puterii calorice a lemnului, recomandam folosirea de lemn uscat timp de 1,5 – 2 ani. Procentul ridicat de umiditate a materialului lemnos, reduce puterea calorica a lemnului, respectiv si puterea cazanului.

Schema 2. Puterea calorica a lemnului, fata de umiditatea pe care o contine*/consultați pagina 40/***Tabelul 2. Puterea calorica a celor mai raspandite tipuri de material lemnos.**

Tipul materialului lemnos	Energia continua intr-un kilogram – 1 kg.		
	kcal	kJoule	kWh
Molid	3900	16250	4,5
Pin	3800	15800	4,4
Mesteacan	3750	15500	4,3
Stejar	3600	15100	4,2
Fag	3450	14400	4,0

4. TRANSPORTAREA CAZANULUI

Recomandam cazanul sa fie transportat ambalat, pe palet, pana la locul de montare. In functie de greutatea acestuia, la transport si montaj, sa se foloseasca mijloacele de siguranta conform Directivei 2006/42/CE. Pentru transportarea produselor ce depasesc 30 kg, se impune folosirea de transpalete, stivuitoare sau alte dispozitive de ridicat. Cazanul este fixat stabil cu ajutorul unor elemente de fixare, pe paletul de lemn.

 **Important:** La instalarea cazanului, paletul de lemn trebuie inlaturat prin desrubarea suruburilor cu ajutorul unei chei \$13.

Tabelul 3. Dimensiunile de gabarit model WBS

Model	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	Greutate, kg
WBS 20	560	1020	125	1225	210
WBS 25	560	1020	125	1225	230
WBS 30	560	1020	125	1225	250
WBS 40	660	1080	125	1225	290
WBS 50	660	1080	125	1225	315
WBS 70	720	1200	125	1375	385
WBS 90	720	1200	125	1375	420
WBS 110	780	1200	125	1375	450

Schema 3. Dimensiuni de gabarit cazan si palet, model WBS /consultați pagina 40/

5. LIVRAREA CAZANULUI

- La livrare, verificati integritatea ambalajului.
- Verificati daca v-a fost livrate toate componente.

Livrarea cazonului, include:

- 1) Corpul cazonului cu usile cazonului.
- 2) Clapeta de siguranta de 3 bar.
- 3) Vatrăi
- 4) Perie de curatat
- 5) Pasaport tehnic. Instructii de montaj si exploatare.
- 6) Cartea de service si Cartea de garantie.

Daca descoperiti ca unul din componente lipseste, adresati-vă furnizorului dumneavoastra.

6. MONTAREA CAZANULUI DE INCALZIRE



Montarea, instalatia si reglarea cazonului, trebuie facute de catre un specialist autorizat in acest scop. Instalatorul se obliga sa indice utilizatorului instalatiei, distantele minime ce trebuie respectate fata de materialele si lichidele inflamabile.

6.1. Cerinte:

- Incaperea unde se afla cazonul, trebuie sa fie asigurata impotriva inghetului;
- In incaperea cazonului sa se asigure in permanenta fluxul de aer, necesar arderii;
- Cazonul nu trebuie montat in incapere locuibila;
- Fiecare incapere a cazonului trebuie sa aiba un orificiu de ventilatie calculat corect, in functie de puterea cazonului. Orificiul trebuie sa fie protejat de o plasa sau un grilaj.

Dimensiunea orificiului de ventilatie, se calculeaza dupa cum urmeaza:

$$A=6,02*Q \text{ - unde:}$$

A – suprafața orificiului in cm^2 ,

Q – puterea cazonului in kW

- Indepartati ambalajul, in asa fel incat sa nu poluati mediul inconjurator;
- Respectati documentele normative, mai ales Ordinul privind dispozitivele de ardere si depozitarea materialelor de ardere, referitor la cerintele pentru incaperile de montaj si ventilatie;
- Cazonul trebuie asezat pe un fundament cu o suprafata mai mare decat baza cazonului de incalzire, conform Schemei 1;
- Cazonul trebuie sa fie pozitionat in asa fel, incat curatirea si deservirea acestuia sa decurgă cat se poate de usor;
- Instalarea trebuie efectuata conform Schemei 1 de montaj, unde este inclusa si carcasa cazonului;
- Materiale sau lichide inflamabile nu trebuie asezate deasupra sau tinute in apropierea cazonului.

6.2. Montarea/ demontarea captuselei cazonului

Schema 4. Elementele captuselei cazonului WBS /consultati pagina 41/

Tabelul 4

No	Denumire	buc.
1	Panou lateral cu izolatie	2
2	Panou posterior cu izolatie	1
3	Panou frontal inferior cu izolatie	1
4	Panou frontal superior cu izolatie	1
5	Capac superior cu izolatie si termometru	1
6	Fundament	1
7	Surub M5 x 16 mm.	10
8	Nit M8 x 16 mm.	6
9	Indicator de temperatura	1
10	Senzor	1
11	Teaca pentru senzor	1

Succesivitatea montarii:

- Pasul 1** Panourile laterale se conexioneaza la fundament cu ajutorul a 2 nituri M8 x16 mm.
Pasul 2 Panoul posterior se conexioneaza la fundament cu 2 nituri M8 x 16 mm. si la panourile laterale cu 2 suruburi M5 x 16 mm.
Pasul 3 Panoul frontal inferior se conexioneaza la panourile laterale cu 2 suruburi M5 x 16 mm.
Pasul 4 Panoul frontal superior se conexioneaza la panourile laterale cu 2 suruburi M5 x 16 mm.
Pasul 5 Senzorul de temperatura se monteaza in cubul prevazut in acest scop.
Pasul 6 Capacul superior se monteaza la panourile laterale cu ajutorul a 4 suruburi M5 x 16 mm.

* **Instrumentul necesar pentru montarea captuselei este surubelnita electrica (surubelnita cu cap in cruce).**

6.3. Verificarea etanșeității usilor

Deschideti usile cazonului. Puneti benzi de hartie pe cele patru parti ale usilor si inchideti, in asa fel incat o parte din fasă sa ramana in afara. Trageti de benzi. Daca se rup, atunci usile sunt inchide etans.

Atentie! Nereglerarea corecta a balamalelor, poate duce la aspirarea de aer si la arderea necontrolata a cazonului.

7. INSTALAREA CAZANULUI

7.1. Legare cazonului la cos

Legarea cazonului la cos intotdeauna trebuie sa se faca cu respectarea standardelor si regulilor in vigoare. Cosul trebuie sa asigure tirajul adevarat eliminarii fumului in orice conditie. Pentru functionarea

corecta a cazonului, este importanta dimensionarea cosului. De tirajul acestuia, depinde arderea, puterea si durata de viata cazonului. Tirajul cosului depinde de sectionarea, inaltimea si rugozitatea peretilor interiori. Cazanul trebuie sa fie legat la un cos separat, independent. Diametrul cosului nu trebuie sa fie mai mic decat iesirea cazonului. Teava de iesire a fumului din cazon, trebuie legata la orificiul cosului. Teava de iesire a fumului din cazon, trebuie sa fie sanatoasa si bine etansata (pentru evitarea eliminarii de gaze) si sa permita curatarea usoara din interior. Sectiunea interioara a tevii de iesire a fumului, nu trebuie sa depaseasca dimensiunea sectiunii efectiva a cosului si nu trebuie sa se ingusteze. Nu se recomanda folosirea de coturi.

Usa de curatare se instaleaza in partea cea mai joasa a cosului. Cosul de perete trebuie sa fie din 3 straturi, din care unul este din vata minerala. Grosimea izolatiei trebuie sa fie de minim 30 mm., daca cosul se afla in cladire sau de 50 mm., daca cosul este in afara cladirii.

Schema 5. Interdependenta dintre puterea cazonului si parametrii cosului /consultați pagina 41/

Diametrul interior al cosului este in functie de inaltimea sa reala si de puterea cazonului (vezi schema 5). Increditati alega cosului si montarea acestuia unui specialist calificat. Distanta necesara dintre cazon si cos este de 300 – 600 mm.



Datele din schema sunt orientative.

Tirajul este in functie de diametrul, inaltimea, neregularitatile suprafetei cosului si diferența de temperatura dintre produsele de ardere si aerul exterior. Noi va recomandam folosirea unui cos de fum cu palarie. Specialistul trebuie sa faca dimensionarea exacta a cosului.

7.2. Legare termoregulator – regulator flux de aer
Demontati parghia si boltul, si montati regulatorul asa cum este indicat in schema. Legati-l cu lantul de clapeta usii inferioare a cazonului. Reglati clapeta (vezi pct. 9.2.).

Schema 6 /consultați pagina 42/

7.3. Legare schimbator de caldura de siguranta



Se face de catre un specialist/ service autorizat in acest scop.

Cazonul de incalzire WBS este dotat cu schimbator de caldura de siguranta (circuit de racire). Acesta se leaga la reteaua de apa, prin intermediul unui ventil termostatice. In caz de supraincalzire, ventilul termostatice introduce apa rece care trece prin

schimbatorul de caldura si ia caldura din cazon. In urma schimbului de caldura efectuat, apa este eliminata in reteaua de canalizare. Schimbatorul de caldura de siguranta asigura eliminarea in siguranta a surplusului de caldura, fara energie suplimentara. In acest mod, se garanteaza ca apa din mantaua de apa a cazonului nu va depasi **95°C**. Presiunea minima a apei de racire ce curge prin schimbatorul de caldura de siguranta, trebuie sa fie cuprinsa intre **2-10 bar**. Debitul necesar este de cel putin **12 l./min**.

Legati schimbatorul de caldura de siguranta conform schemei hidraulice cu ventilul termostatice. In fata ventilului termostatice, montati un filtru.

Schema 7. Legare schimbator de caldura de siguranta /consultați pagina 42/

- 1. Retea alimentare cu apa (presiune 6-10 bar)**
- 2. Drenaj (canalizare)**
- 3. Cazan WBS**
- 4. Intrare schimbator de caldura de siguranta**
- 5. Senzor pentru clapeta BVTS**
- 6. Iesire schimbator de caldura de siguranta**

7.3. Legarea cazonului la instalatia de incalzire.

 Se face de catre un specialist/ service autorizat in acest scop.

Cand cazonul este legat la sistemul de incalzire, este obligatoriu sa se monteze o supapa de siguranta de 3 bar si un vas de expansiune. Intre supapa de siguranta, vasul de expansiune si cazon, nu trebuie sa existe nici-un fel de elemente care pot opri fluxul apiei.

 Obligatoriu se monteaza un ventil cu 3 cai (Laddomat sau altul) sau ventil de amestec cu 4 cai, care sa asigure temperatura minima a agentului de caldura ce intra in cazon de **65°C**.

7.5. Scheme de conectare

 Se face de catre un specialist/ service autorizat in acest scop.

Schema 8 . Legarea cazonului WBS la instalatia de incalzire cu ventil cu trei cai /consultați pagina 43/

Schema 9. Legarea cazonului WBS la instalatia de incalzire cu vas buffer P si ventil cu trei cai /consultați pagina 44/

Schema 10. Legarea cazonului WBS cu boiler combi KSC2, panou solar colector PK si ventil cu trei cai /consultați pagina 45/

Schema 11. Legarea cazonului WBS cu boiler solar SON, vas buffer P, panou solar - colector PK si ventil cu trei cai /consultați pagina 46/

8. UMPIEREA INSTALATIEI DE INCALZIRE

Tabelul 6

Problema	Prevenire
Potabile defecte la instalatie, din cauza tensiunii in material, ce se datoreaza diferentelor de temperatura.	Umpleti instalatia de incalzire numai atunci cand este rece (temperatura de intrare nu trebuie sa depaseasca 40°C).
Pericol de defectare - Nu exploatați cazonul a instalatiei, din timp indelungat in regim de cauza depunerilor.	Nu exploatați cazonul a instalatiei, din timp indelungat in regim de cauza depunerilor.
Condensul si - Temperatura de intrare depunerea de catran, a cazonului sa fie minim pot reduce durata de 65°C , iar temperatura apei viata a cazonului.	- Temperatura de intrare depunerea de catran, a cazonului sa fie minim din cauz sa fie intre 80°C si 85°C ;
	- Pentru incalzirea apei in timpul verii, folositi pentru scurt timp cazonul.

9. EXPLOATAREA CAZANULUI

9.1. Alimentarea si aprinderea cazonului

La prima aprindere a cazonului, se va forma condens care ulterior va curge (nu inseamna ca este defect cazonul). Alimentarea cu combustibil se efectueaza in camera de ardere. Este recomandabil ca bucatile de lemn sa aiba lungimea camerei de ardere si sa fie foarte bine aranjate, cu cat se poate de putin spatiu liber intre ele. Cele doua usi ale cazonului, trebuie sa fie inchise etans.

Open the thermostatic draft regulator and chimney flap to ignite the boiler. When boiler temperature reach **85°C**, adjust intake air by the chimney flap and boiler air-intake door flap. The position of boiler air-intake door flap adjust by thermostatic draft regulator.

In cazul in care materialul lemnos este umed, cazonul nu functioneaza eficace, iar urmările sunt următoarele:

- consumul de combustibil creste substantial;
- nu se ajunge la puterea dorita;
- reducerea termenului de viata al cazonului si al cosului.

Sa se mentina o temperatura de functionare cuprinsa intre 65°C si 85°C.

9.2. Reglarea cazonului prin regulatorul termostatice de tiraj

Incalziti cazonul pana la **80°C**. Ventilul de reglaj se pochiedeaza la temperatura arata de termometru. Intr-un montaj vertical, valabile sunt cifrele rosii si punctul rosu de indicatie.

Testarea functiilor termoregulatorului. Cu ajutorul

ventilului de reglaj, setati temperatura indicata de termometrul cazonului. La temperatura maxima de **85°C**, clapeta trebuie sa fie inchisa.

9.3. Curatarea cazonului

Atentie! Suprafete fierbinti. Inainte de a incepe curatirea cazonului, verificati daca cazonul s-a stins si s-a racit.

Cazonul trebuie foarte bine curatat in mod regulat, la o perioada de 3 pana in 5 zile. Cenusu acumulata in camera de ardere, umiditatea datorata condensului si depunerile de catran, reduc semnificativ puterea cazonului si perioada de functionare a acestuia, si inrautatesc calitatea suprafetelor schimbatoare de caldura. Acumularea unei cantitati mai mari de cenusu, reduce suprafata de ardere a combustibilului, ceea ce poate duce la defectarea cazonului.

La inceputul fiecarui nou sezon de incalzire, se recomanda curatarea cazonului de catre un service competent.

Este recomandat sa se goleasca cenusarul periodic la un interval de 3-5 zile, in functie de tipul combustibilului folosit. Curatati tevile de fum daca este necesar folosind unelte specifice.

Atentie! Cenusu poate contine carbune in stare de ardere mocoasa. Eliminati cenusu doar in recipienti specifici pentru a nu exista riscul aprinderii.

9.3.1. Pregatirea cazonului pentru un nou sezon de incalzire. Operatiuni de intretinere recomandate:

1. Indepartati clapeta metalica de siguranta din camera de ardere. Razuiti si curatati cu peria de sarma camera de ardere si schimbatorul de caldura. Indepartati gudronul si cenusu pentru a nu obstructiona transferul de caldura.
2. Curatati nervurile mantalei de apa a cazonului. Indepartati cenusu si gudronul depus folosind uneletele de curatire livrate.
3. Demontati capacul orificiului de inspectie din zona de evacuare gaze de ardere si eliminati cenusu de acolo.

Atentie! In cazul in care garnitura capacului de inspectie s-a deteriorat, se va inlocui cu garnitura noua.

4. Curatati bine grilajul metalic din partea inferioara a camerei de ardere. Verificati daca spatiile dintre tevi sunt libere si curate. Depunerea de gudroane sau alte reziduuri deterioreaza procesul de ardere.

If necessary, adjustment of boiler doors or replacing insulation rope, please contact in your installer.

9.4. Recomandari importante pentru o exploatare corecta si de lunga durata a cazonului

- Umiditatea admisa a combustibilului folosit, nu

trebuie sa depaseasca $15\% \div 20\%$.

- La eliminarea de gaz in camera de ardere, se poate forma catran sau acizi. In acest sens, se monteaza un ventil de amestec care se regleaza in asa fel, incat temperatura minima a apei de retur din cazon sa fie **65°C**. Acest lucru prelungeste viata cazonului si garantia acestuia. Temperatura de lucru a apei din cazon trebuie sa fie in limitele **65°C \div 85°C**.
- Nu se recomanda functionarea pe perioada lunga a cazonului la o putere de sub **50%**.
- La functionarea pompei de circulatie cazonul se comanda de catre un termostat separat, pentru a se asigura temperatura nominala prescrisa a apei de retur.
- La puterea nominala, cazonul functioneaza ecologic.
- Se recomanda instalarea la cazon unui rezervor de acumulare si un grup de pompare cu ventil termostatic de amestec. Volumul vasului de acumulare este de $55\text{ l}/1\text{ kW}$ putere instalata.
- Instruirea privind deservirea si exploatarea cazonului, se efectueaza de catre un instalator autorizat.



Garantia cazonului se anuleaza in cazul in care nu sunt respectate indicatiile instructiilor, cartea de service si conditiile de montaj si exploatare ale cazonului.

RO

10. CONDITII DE GARANTIE

Conditii de garantie sunt descrise in Cartea de service anexata setului.

11. CARACTERISTICI TEHNICE. CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID WBS

11.1. Caracteristici generale

Avantaje:

- Posibilitate de gestionare a cate doua pompe – pentru centrala termica si pentru prepararea apei calde menajere;
- Camera de ardere are o suprafață schimbatoare de caldura mare si o rezistență mică a camerei de ardere;
- Usa mare si comoda a camerei de ardere, usureaza alimentarea cu combustibil solid (lungimea lemnului pana in **50 cm.**);
- Suprafata cu rugozitati a camerei de ardere si cele 3 cai ale gazelor de ardere, imbunatatesc schimbul de caldura;
- Grilajul metalic inlocuibil, protejeaza grilajul tevirilor de foc;
- Flansa pe usa inferioara, pentru montarea optionala de arzator pe peleti, motorina sau gaz;
- Captuseala cu izolatie demontabila;
- Dispozitive de siguranta:

Cazonul dispune de **3** protectii independente de suprainsalzire:

1. Supapa de siguranta 3 bar.

2. Serpentina de siguranta (schimbator de caldura de siguranta) care se afla in partea superioara a mantalei de apa, la care se poate lega ventil termostatic.

3. Clapeta de sens montata la ventilator

Schema 12. Elementele cazonului WBS / consultați pagina 47/

- | | |
|--|---|
| 1. Indicator de temperatura | 8. Grilaj metalic |
| 2. Captuseala | 9. Contineer pentru cenusă și funginge |
| 3. Izolatie de mare eficacitate | 10. Flansa pentru arzator (optional) |
| 4. Schimbator de caldura de siguranta | 11. Cos |
| 5. Gazele de ardere formeaza 3 cai | 12. Iesire apa calda |
| 6. Camasa de apa | 13. Regulator termostatice |
| 7. Camera de ardere | 14. Clapeta aer intrare |

11.2. Parametri tehnici

		WBS 20	WBS 25	WBS 30	WBS 40	WBS 50	WBS 70	WBS 90	WBS 110
Putere nominala	kW	20	25	30	40	50	70	90	110
Min / Max. putere	kW	15 \div 20	20 \div 25	25 \div 30	35 \div 40	40 \div 50	50 \div 70	70 \div 90	90 \div 110
Inaltime H	mm	1145	1145	1145	1145	1145	1285	1285	1285
Latime L / Adancime D	mm	464/870	464/930	524/930	624/930	624/990	624/1110	684/1110	744/1110
Volum manta de apa	l	60	75	82	96	106	134	145	162
Volum camera de ardere	l	55	62	74	94	103	170	191	212
Rezistență manta de apa $\Delta t=20\text{ K}$	Pa/mbar	10/0.10	11/0.11	12/0.12	15/0.15	26/0.26	22/0.22	26/0.26	28/0.28
Tiraj necesar cos	Pa/mbar	16/0,16	20/0,20	21/0,21	23/0,23	24/0,24	38/0,38	47/0,47	56/0,56
Izolatie	Cazan Usi	vata termorezistenta de mare eficacitate							

Empfehlender brennstoff		Lemn, umiditate 20 %; brichete de lemn; Carbuni + Lemn /50% + 50%							
Dimensionen der Aufladungsoeffnung	mm	330/250	330/250	390/250	490/310	490/310	490/310	550/310	610/310
Holzlänge	mm	400	400	500	500	500	600	600	600
Interval temperaturi de functionare	°C	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85	65-85
Presiune de lucru	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Greutate	kg	225	245	265	310	330	410	445	475
Intrare apa rece	A, mm J, mm	R1½/450 232	R1½/450 232	R1½/450 262	R1½/450 312	R1½/450 312	R1½/430 312	R1½/430 342	R1½/430 372
Iesire apa calda	B, mm J, mm	R1½/1165 232	R1½/1165 232	R1½/1165 262	R1½/1165 312	R1½/1165 312	R1½/1315 312	R1½/1315 342	R1½/1315 372
Cuib pt.senzor sau supapa de siguranta	K, mm	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1074	G½/1225	G½/1225	G½/1225
Intrare/ iesire schimbator de caldura de siguranta	E, mm	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1072	R½/1220	R½/1220	R½/1220
Cos	F mm J, mm	Ø 150 940 232	150 940 232	150 940 262	180 925 312	180 925 312	200 1050 312	200 1050 342	200 1050 372
Orificiu de revizie cos	O, mm	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70	150/70
Golire	Y, mm J, mm	G½/232 232	G½/232 232	G½/232 262	G½/232 312	G½/232 312	G1/232 312	G1/232 242	G1/232 272
Indicatorul de temperatură	T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostatic proiect de reglementare	R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valve aer	V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orificiu pentru arzator	Z, Ø mm	176	176	176	176	176	176	215	215
Conteainer pentru cenusă și fungingine	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schema 13 /consultați pagina 47/



12. RECICLAREA SI ARUNCARE

Predati restul materialului de ambalat la prelucrare, conform dispozitivelor si cerintelor locale.

La sfarsitul perioadei de functionare a fiecarui produs, componentele acestuia trebuie aruncate conform cerintelor normative.

Conform Directivei 2002/96/EO referitoare la dispozitivele electrice si electronice, acestea trebuie aruncate in afara depourilor de gunoi menajer. Ele trebuie predatate pentru a fi prelucrate unei intreprinderi autorizate, care sa corespunda cerintelor de pastrarea mendiului inconjurator.

Dispozitivele vechi trebuie sa se colecteze separat de restul deseurilor de reciclat, care contin substante ce


influenteaza rau sanatatea si mediul inconjurator.

Piese din metal, precum si cele care nu sunt din metal, se vand organizatiilor licentiate pentru colectarea deseurilor metalice si nemetalice destinate reciclarii. Acestea nu se trateaza ca fiind deseuri casnice.







1.




2.



3.





4.



5.


Table Required chimney height,
depending on boiler capacity and chimney diameter

Model	Diameter of boiler chimney	Chimney clear opening	Chimney minimum height
20 kW	Ø 150 mm	160 mm	≥ 5,5 m
25 kW	Ø 150 mm	160 mm	≥ 6 m
30 kW	Ø 150 mm	160 mm	≥ 7 m
40 kW	Ø 180 mm	180 mm / 200 mm	≥ 11,5 m / ≥ 8 m
50 kW	Ø 180 mm	180 mm / 200 mm	≥ 12 m / ≥ 10 m
70 kW	Ø 200 mm	220 mm	≥ 10 m
90 kW	Ø 200 mm	220 mm	≥ 12 m
110 kW	Ø 200 mm	220 mm	≥ 14 m








6.





7.













12.



13.





TÜVRheinland®
Precisely Right.



NES Ltd. new energy systems

**12 Madara Blvd.,
9700 Shumen, Bulgaria
t: +359 54 874 555
f: +359 54 874 556
e-mail: ftrade@sunsystem.bg**

**13 Chelopeshko Shose Str,
1839 Sofia, Bulgaria
t: +359 2 903 97 80
f: +359 54 874 556
e-mail: sales@sunsystem.bg**

www.sunsystem.bg